

#116003#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754

Заводской номер счётчика 20133947	Показания прибора, ГДж 23.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	16173,723	16083,837	89.886	21.469

Подпись исполнителя



04.02.25 нов.



#116002#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1
Отчёт сформирован 04.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	34,238	0	451,61	0	0	439,016	0	0	24	0	80	61,4	0,52	0,39
22.02.2025	-	28,885	0	467,13	0	0	455,044	0	0	24	0	76,6	61,5	0,52	0,39
23.02.2025	-	26,763	0	421,585	0	0	411,203	0	0	24	0	74,6	59	0,51	0,39
Итого:	-	89,886	0	1340,325	0	0	1305,263	0	0	72	0	77,07	60,63	0,52	0,39

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	16083,837	176698,81	0	21,159	172465,614	0	20,999	32648	987
23.02.2025	16173,723	178039,135	0	21,159	173770,877	0	20,999	32720	987

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____