

#126303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754
9256
ТВ7 (ASCII)
20133947
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	12,202	0	107,695	0	0	105,473	0	0	24	0	67,6	40	0,51	0,42	4,4
22.03.2025	12,089	0	100,72	0	0	98,59	0	0	24	0	68,5	39,2	0,52	0,42	5,6
23.03.2025	11,724	0	100,62	0	0	98,541	0	0	24	0	67,7	39,3	0,51	0,42	5,7
24.03.2025	14,895	0	137,435	0	0	134,53	0	0	24	0	68,5	42	0,51	0,42	6,8
25.03.2025	14,724	0	145,915	0	0	142,842	0	0	24	0	68,3	43,7	0,52	0,42	5,5
26.03.2025	15,411	0	153,115	0	0	149,923	0	0	24	0	67,9	43,4	0,51	0,42	4,4
27.03.2025	16,033	0	165,975	0	0	162,513	0	0	24	0	68	44,4	0,51	0,42	6,9
28.03.2025	10,839	0	94,33	0	0	92,363	0	0	24	0	68	40	0,53	0,4	5,7
29.03.2025	7,979	0	64,77	0	0	63,455	0	0	24	0	67	37	0,53	0,4	8,9
30.03.2025	7,856	0	63,1	0	0	61,808	0	0	24	0	67,3	37	0,53	0,4	9,9
31.03.2025	13,27	0	123,345	0	0	120,779	0	0	24	0	68	41,7	0,52	0,41	6,8
01.04.2025	14,503	0	131,955	0	0	129,181	0	0	24	0	68,3	41,5	0,52	0,42	5,9
02.04.2025	11,823	0	102,1	0	0	99,975	0	0	24	0	67,9	39,7	0,54	0,41	-
03.04.2025	10,897	0	89,705	0	0	87,83	0	0	24	0	68,1	38,5	0,55	0,4	-
04.04.2025	11,208	0	93,995	0	0	92,045	0	0	24	0	67,9	38,8	0,53	0,4	-
05.04.2025	13,847	0	115,335	0	0	112,739	0	0	24	0	70,8	41,5	0,53	0,41	-
06.04.2025	14,067	0	109,705	0	0	107,122	0	0	24	0	72,7	41,4	0,53	0,42	-
07.04.2025	17,576	0	160,995	0	0	157,259	0	0	24	0	72	45,4	0,53	0,41	-
08.04.2025	13,321	0	113,73	0	0	111,214	0	0	24	0	70,2	41,7	0,52	0,41	-
09.04.2025	10,04	0	74,22	0	0	72,6	0	0	24	0	69,7	36,7	0,53	0,41	-
10.04.2025	15,29	0	152,78	0	0	149,368	0	0	24	0	70,7	46,2	0,52	0,42	-
11.04.2025	13,964	0	121,13	0	0	118,529	0	0	24	0	69,1	41	0,52	0,41	-
12.04.2025	11,543	0	94,83	0	0	92,864	0	0	24	0	67,8	38,2	0,52	0,41	-
13.04.2025	12,122	0	105,955	0	0	103,751	0	0	24	0	67,9	40	0,54	0,4	-
14.04.2025	8,876	0	72,655	0	0	71,168	0	0	24	0	67,3	37,5	0,54	0,38	-
15.04.2025	4,047	0	33,005	0	0	32,342	0	0	24	0	66,6	36,7	0,51	0,35	-
16.04.2025	1,372	0	16,965	0	0	16,653	0	0	24	0	63,5	43,9	0,48	0,35	-
17.04.2025	1,219	0	16,355	0	0	16,056	0	0	24	0	63,3	45,2	0,47	0,34	-
18.04.2025	1,349	0	17,47	0	0	17,153	0	0	24	0	63	44,3	0,42	0,32	-
19.04.2025	1,068	0	15,415	0	0	15,134	0	0	24	0	63,2	46,4	0,38	0,31	-
20.04.2025	0,995	0	13,905	0	0	13,643	0	0	24	0	64,2	46,8	0,39	0,3	-
Итого:	326,149	0	2909,225	0	0	2847,443	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,899														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	28,965	359,01	0	0	351,059	0	0	37	39
20.04.2025	355,113	3268,235	0	0	3198,502	0	0	781	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:06:48