

#130825#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ
Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
4754
9256
ТВ7 (АСЦП)
20133947
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,06	0	12,03	0	0,028	11,819	0	0,028	24	0	61,7	40,4	0,44	0,4	-
22.04.2025	1,268	0,003	15,695	0	0	15,408	0	0	24	0	63,2	43,6	0,49	0,48	-
23.04.2025	1,434	0	17,28	0	0	16,96	0	0	24	0	63,7	43,5	0,49	0,48	-
24.04.2025	1,256	0	16,215	0	0	15,917	0	0	24	0	63,4	44,5	0,5	0,48	-
25.04.2025	1,35	0	16,835	0	0	16,526	0	0	24	0	63,4	43,9	0,49	0,48	-
26.04.2025	1,119	0	15,895	0	0	15,608	0	0	24	0	62,9	45,8	0,49	0,48	-
27.04.2025	1,044	0	15,01	0	0	14,737	0	0	24	0	63,1	46,2	0,49	0,48	-
28.04.2025	1,446	0	17,345	0	0	17,026	0	0	24	0	63,5	43,3	0,49	0,48	-
29.04.2025	1,223	0	15,435	0	0	15,148	0	0	24	0	63,9	44,6	0,48	0,47	-
30.04.2025	1,402	0	15,56	0	0	15,259	0	0	24	0	65,2	43,3	0,49	0,48	-
01.05.2025	1,04	0	13,86	0	0	13,598	0	0	24	0	64,4	46,1	0,49	0,48	-
02.05.2025	1,25	0	14,62	0	0	14,338	0	0	24	0	65,1	44,2	0,49	0,48	-
03.05.2025	1,17	0	15,66	0	0	15,379	0	0	24	0	62,6	44,4	0,47	0,46	-
04.05.2025	1,037	0	13,605	0	0	13,346	0	0	24	0	64,6	46	0,49	0,48	-
05.05.2025	1,366	0	15,35	0	0	15,054	0	0	24	0	65,1	43,5	0,49	0,47	-
06.05.2025	1,368	0	15,365	0	0	15,07	0	0	24	0	65	43,4	0,49	0,47	-
07.05.2025	1,28	0	16,875	0	0	16,584	0	0	24	0	61	42,8	0,46	0,44	-
08.05.2025	1,288	0	15,06	0	0	14,772	0	0	24	0	64,9	44,1	0,5	0,48	-
09.05.2025	1,081	0	13,69	0	0	13,429	0	0	24	0	64,8	45,6	0,5	0,48	-
10.05.2025	1,088	0	13,855	0	0	13,591	0	0	24	0	64,7	45,5	0,5	0,48	-
11.05.2025	1,08	0	13,81	0	0	13,547	0	0	24	0	64,6	45,6	0,5	0,48	-
12.05.2025	1,478	0	15,68	0	0	15,376	0	0	24	0	65,5	42,5	0,5	0,48	-
13.05.2025	1,253	0	13,66	0	0	13,396	0	0	24	0	65,2	42,9	0,44	0,42	-
14.05.2025	1,131	0	14,26	0	0	14,023	0	0	24	0	59,7	40,5	0,45	0,44	-
15.05.2025	8,169	0	84,755	0	0	82,927	0	0	24	0	69,2	45,6	0,49	0,48	-
16.05.2025	1,009	0	14,285	0	0	14,076	0	0	24	0	55,4	38,2	0,31	0,31	-
17.05.2025	1,253	0	14,545	0	0	14,264	0	0	24	0	65,3	44,3	0,5	0,49	-
18.05.2025	1,342	0	14,87	0	0	14,578	0	0	24	0	65,8	43,8	0,51	0,49	-
19.05.2025	1,477	0	15,435	0	0	15,129	0	0	24	0	66,2	42,8	0,5	0,49	-
20.05.2025	1,463	0	15,235	0	0	14,931	0	0	24	0	66,3	42,9	0,5	0,48	-
Итого:	44,225	0	521,775	0	0,028	511,816	0	0,028	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,563														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	355,113	3268,235	0	0	3198,502	0	0	781	39
20.05.2025	399,336	3790,01	0	0,028	3710,322	0	0,028	1501	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:59