

#10280#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 9256
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20133947
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	2,284	0	22,945	0	0	22,496	0	0	24	0	65,6	41,4	0,48	0,43	-
22.06.2022	2,156	0	22,18	0	0	21,748	0	0	24	0	65,5	41,8	0,48	0,43	-
23.06.2022	2,235	0	22,235	0	0	21,795	0	0	24	0	66	41,5	0,49	0,43	-
24.06.2022	2,233	0	22,47	0	0	22,029	0	0	24	0	65,8	41,6	0,49	0,43	-
25.06.2022	1,997	0	21	0	0	20,59	0	0	24	0	65,6	42,4	0,49	0,43	-
26.06.2022	1,839	0	20,055	0	0	19,665	0	0	24	0	65,4	43,1	0,49	0,43	-
27.06.2022	2,063	0	22,155	0	0	21,728	0	0	24	0	65,1	42,4	0,49	0,43	-
28.06.2022	1,981	0	21,725	0	0	21,308	0	0	24	0	65	42,8	0,49	0,43	-
29.06.2022	0,744	0	11,435	0	0	11,239	0	0	24	0	61	45,1	0,18	0,36	-
30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	22,2	0	0,25	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	21,9	0	0	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,8	0	0	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,3	0	0	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,1	0	0	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,4	0	0	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,5	0	0	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,4	0	0	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,1	0	0	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,8	0	0	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,1	0	0	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	19,4	0	0	-
12.07.2022	0,123	0	41,195	0	0,032	40,7	0	0,032	24	0	47,9	47,2	0,24	0,23	-
13.07.2022	1,771	0,002	118,485	0	0	115,888	0	0	24	0	69,9	66,3	0,52	0,42	-
14.07.2022	2,205	0	19,25	0	0	18,84	0	0	24	0	68,7	40,8	0,52	0,42	-
15.07.2022	2,372	0	22,21	0	0	21,766	0	0	24	0	66,5	40,5	0,51	0,42	-
16.07.2022	2,15	0	20,085	0	0	19,683	0	0	24	0	66,5	40,4	0,51	0,42	-
17.07.2022	0,047	0	0,675	0	0	0,665	0	0	24	0	57,5	40,7	0,51	0,42	-
18.07.2022	1,807	0	16,06	0	0	15,735	0	0	24	0	66,9	39,5	0,51	0,42	-
19.07.2022	2,739	0	24,27	0	0	23,779	0	0	24	0	66,9	39,4	0,53	0,44	-
20.07.2022	1,932	0	17,79	0	0	17,433	0	0	24	0	66,5	40	0,5	0,43	-
Итого:	32,678	0	466,22	0	0,032	457,087	0	0,032	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,805														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	4334,284	37655,045	0	1,109	36744,529	0	1,099	9284	927
20.07.2022	4366,962	38121,265	0	1,141	37201,615	0	1,131	10004	927

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 15:57:10