

#121093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (ASCII)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2025 | 29,547  | 0         | 235,695  | 0       | 0       | 229,034  | 0      | 0      | 24       | 0       | 80,5   | 49,8   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 22.02.2025 | 28,171  | 0         | 261,605  | 0       | 0       | 254,745  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,3   | 50,9   | 0,56    | 0,43    | -           |
| 23.02.2025 | 25,587  | 0         | 335,205  | 0       | 0       | 326,752  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,6   | 56,9   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 24.02.2025 | 42,191  | 0         | 466,09   | 0       | 0       | 454,744  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 51,9   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 25.02.2025 | 35,237  | 0         | 390,035  | 0       | 0       | 381,04   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 49,9   | 0,53    | 0,44    | -           |
| 26.02.2025 | 29,594  | 0         | 334,385  | 0       | 0       | 326,652  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 50,3   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 27.02.2025 | 28,83   | 0         | 329,5    | 0       | 0       | 322,233  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 48,8   | 0,55    | 0,44    | -           |
| 28.02.2025 | 27,72   | 0         | 301,535  | 0       | 0       | 294,786  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 48,4   | 0,54    | 0,44    | -           |
| 01.03.2025 | 29,951  | 0         | 348,795  | 0       | 0       | 340,463  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,3   | 52,3   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 02.03.2025 | 33,765  | 0         | 471,885  | 0       | 0       | 460,678  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,2   | 55,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 03.03.2025 | 25,481  | 0         | 353,69   | 0       | 0       | 345,661  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 53,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 04.03.2025 | 20,807  | 0         | 254,61   | 0       | 0       | 248,947  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 50,5   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 05.03.2025 | 29,483  | 0         | 322,215  | 0       | 0       | 315,106  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 47,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 06.03.2025 | 32,03   | 0         | 442,575  | 0       | 0       | 432,753  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 52,7   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 07.03.2025 | 28,254  | 0         | 347,395  | 0       | 0       | 339,794  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 50,1   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 08.03.2025 | 23,152  | 0         | 280,88   | 0       | 0       | 274,766  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 49,5   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 09.03.2025 | 22,395  | 0         | 277      | 0       | 0       | 270,991  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 49,8   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 10.03.2025 | 27,536  | 0         | 331,13   | 0       | 0       | 323,862  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 49,7   | 0,56    | 0,43    | -           |
| 11.03.2025 | 23,61   | 0         | 276,165  | 0       | 0       | 270,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 49,3   | 0,55    | 0,43    | -           |
| 12.03.2025 | 25,955  | 0         | 308,295  | 0       | 0       | 301,397  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 50,2   | 0,56    | 0,43    | -           |
| 13.03.2025 | 29,545  | 0         | 315,375  | 0       | 0       | 307,959  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 49,8   | 0,55    | 0,42    | -           |
| 14.03.2025 | 31,632  | 0         | 385,22   | 0       | 0       | 375,701  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,7   | 54,6   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 15.03.2025 | 28,707  | 0         | 277,04   | 0       | 0       | 270,14   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75     | 49,7   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 16.03.2025 | 24,787  | 0         | 244,11   | 0       | 0       | 238,012  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,2   | 50,4   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 17.03.2025 | 29,652  | 0         | 283,31   | 0       | 0       | 276,113  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 50,2   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 18.03.2025 | 23,241  | 0         | 227,595  | 0       | 0       | 222,067  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 49     | 0,54    | 0,43    | -           |
| 19.03.2025 | 27,852  | 0         | 311,03   | 0       | 0       | 303,807  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,1   | 50,2   | 0,54    | 0,43    | -           |
| 20.03.2025 | 28,408  | 0         | 307,09   | 0       | 0       | 300,194  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 48,3   | 0,54    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 793,12  | 0         | 9019,455 | 0       | 0       | 8808,471 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 189,433 |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2025 | 5157,154 | 62711,725 | 0      | 0      | 61269,004 | 0     | 0     | 7240    | 41     |
| 20.03.2025 | 5950,275 | 71731,18  | 0      | 0      | 70077,475 | 0     | 0     | 7912    | 41     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:13:11