

#126188#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АССII)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	25,244	0	297,475	0	0	291,05	0	0	24	0	69,4	48,7	0,54	0,44	4,4
22.03.2025	25,617	0	280,395	0	0	274,191	0	0	24	0	70,3	48	0,55	0,44	5,6
23.03.2025	24,617	0	285,83	0	0	279,639	0	0	24	0	69,5	48,5	0,55	0,44	5,7
24.03.2025	24,161	0	263,38	0	0	257,6	0	0	24	0	70	47,6	0,55	0,44	6,8
25.03.2025	31,202	0	393,21	0	0	384,608	0	0	24	0	69,9	50,6	0,55	0,43	5,5
26.03.2025	29,843	0	366,22	0	0	358,273	0	0	24	0	69,5	49,7	0,54	0,43	4,4
27.03.2025	22,535	0	270,225	0	0	264,386	0	0	24	0	69,4	49	0,54	0,43	6,9
28.03.2025	18,777	0	245,095	0	0	239,75	0	0	24	0	69,7	51	0,56	0,42	5,7
29.03.2025	20,509	0	263,405	0	0	257,706	0	0	24	0	69,4	50,4	0,56	0,42	8,9
30.03.2025	23,539	0	279,055	0	0	272,983	0	0	24	0	69,6	49	0,56	0,42	9,9
31.03.2025	27,862	0	336,485	0	0	329,157	0	0	24	0	69,7	49,6	0,55	0,42	6,8
01.04.2025	28	0	324,07	0	0	316,976	0	0	24	0	69,9	48,8	0,55	0,43	5,9
02.04.2025	23,312	0	266,275	0	0	260,474	0	0	24	0	69,7	48,4	0,57	0,42	-
03.04.2025	16,992	0	209,12	0	0	204,55	0	0	24	0	69,8	50	0,58	0,41	-
04.04.2025	21,248	0	252,475	0	0	246,996	0	0	24	0	69,5	49	0,56	0,42	-
05.04.2025	19,321	0	199,63	0	0	194,964	0	0	24	0	72,4	48,8	0,56	0,43	-
06.04.2025	29,112	0	332,1	0	0	323,873	0	0	24	0	74,7	53,3	0,56	0,43	-
07.04.2025	39,814	0	535,61	0	0	522,682	0	0	24	0	73,8	55,6	0,56	0,43	-
08.04.2025	32,389	0	400,07	0	0	390,891	0	0	24	0	71,7	52	0,55	0,42	-
09.04.2025	22,612	0	280,475	0	0	273,982	0	0	24	0	72	52,3	0,56	0,43	-
10.04.2025	20,459	0	236,87	0	0	231,396	0	0	24	0	72	50,9	0,55	0,44	-
11.04.2025	28,726	0	374,1	0	0	365,744	0	0	24	0	70,6	51,9	0,55	0,43	-
12.04.2025	30,036	0	363,71	0	0	355,768	0	0	24	0	69,8	49,6	0,55	0,42	-
13.04.2025	20,998	0	260,74	0	0	255,067	0	0	24	0	69,6	50	0,57	0,41	-
14.04.2025	22,405	0	273,7	0	0	267,781	0	0	24	0	69,4	49,4	0,57	0,4	-
15.04.2025	12,579	0	161,99	0	0	158,452	0	0	24	0	69,8	50,9	0,54	0,37	-
16.04.2025	16,395	0	190,435	0	0	186,313	0	0	24	0	69,3	48,4	0,51	0,36	-
17.04.2025	16,486	0	216,005	0	0	211,331	0	0	24	0	69,4	50,8	0,5	0,35	-
18.04.2025	12,443	0	170,65	0	0	167,056	0	0	24	0	68,4	50,6	0,45	0,33	-
19.04.2025	10,162	0	132,42	0	0	129,573	0	0	24	0	69,1	50,3	0,41	0,31	-
20.04.2025	11,43	0	139,08	0	0	135,949	0	0	24	0	70,8	50,7	0,41	0,31	-
Итого:	708,825	0	8600,3	0	0	8409,161	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	169,3														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	5950,275	71731,18	0	0	70077,475	0	0	7912	41
20.04.2025	6659,1	80331,48	0	0	78486,636	0	0	8656	41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:05:23