

#130751#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дворец спорта «Юность», МАУ

Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)

4754

8917

ТВ7 (АССII)

20113186

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	14,377	0	203,755	0	0	199,543	0	0	24	0	67,6	50,4	0,46	0,41	-
22.04.2025	17,241	0	212,525	0	0	207,936	0	0	24	0	69,2	49,4	0,52	0,49	-
23.04.2025	18,349	0	257,175	0	0	251,622	0	0	24	0	69,3	51,9	0,52	0,49	-
24.04.2025	16,62	0	220,705	0	0	215,971	0	0	24	0	69,1	50,7	0,52	0,49	-
25.04.2025	17,032	0	218,455	0	0	213,787	0	0	24	0	68,9	49,9	0,52	0,49	-
26.04.2025	16,036	0	220,14	0	0	215,464	0	0	24	0	68,7	50,9	0,51	0,49	-
27.04.2025	15,313	0	203,405	0	0	199,034	0	0	24	0	69,2	50,8	0,51	0,49	-
28.04.2025	18,063	0	228,8	0	0	223,908	0	0	24	0	69	49,7	0,51	0,49	-
29.04.2025	19,216	0	238,045	0	0	232,807	0	0	24	0	70	50,3	0,51	0,49	-
30.04.2025	18,483	0	213,035	0	0	208,208	0	0	24	0	71,2	50	0,52	0,49	-
01.05.2025	13,953	0	169,565	0	0	165,77	0	0	24	0	70,6	50,6	0,52	0,49	-
02.05.2025	17,007	0	201,59	0	0	197,011	0	0	24	0	71,2	50,6	0,52	0,49	-
03.05.2025	14,788	0	208,005	0	0	203,597	0	0	24	0	68,5	51,2	0,49	0,47	-
04.05.2025	16,181	0	191,045	0	0	186,714	0	0	24	0	71,2	50,5	0,52	0,49	-
05.05.2025	16,245	0	195,165	0	0	190,743	0	0	24	0	71,1	50,8	0,51	0,49	-
06.05.2025	15,348	0	193,585	0	0	189,219	0	0	24	0	71	51,7	0,52	0,49	-
07.05.2025	13,899	0	194,775	0	0	190,602	0	0	24	0	68,9	51,7	0,48	0,46	-
08.05.2025	21,541	0	341,655	0	0	333,877	0	0	24	0	71,4	56	0,53	0,5	-
09.05.2025	14,524	0	198,435	0	0	193,909	0	0	24	0	71,4	53,5	0,53	0,5	-
10.05.2025	23,654	0	362,825	0	0	354,561	0	0	24	0	71,5	55,6	0,53	0,5	-
11.05.2025	19,173	0	356,295	0	0	348,211	0	0	24	0	71,2	58,1	0,53	0,5	-
12.05.2025	21,178	0	345,775	0	0	337,894	0	0	24	0	71,4	56,4	0,53	0,5	-
13.05.2025	22,005	0	323,025	0	0	315,654	0	0	24	0	71,4	54,8	0,46	0,44	-
14.05.2025	13,156	0	172,595	0	0	169,131	0	0	24	0	66,3	47,7	0,47	0,46	-
15.05.2025	22,222	0	307,27	0	0	300,381	0	0	24	0	70,7	53,1	0,52	0,5	-
16.05.2025	10,483	0	198,735	0	0	194,997	0	0	24	0	63,4	50,6	0,34	0,33	-
17.05.2025	22,779	0	398,78	0	0	389,719	0	0	24	0	71,2	57,3	0,53	0,5	-
18.05.2025	17,524	0	300,405	0	0	293,555	0	0	24	0	71,4	57,2	0,53	0,5	-
19.05.2025	18,262	0	333,93	0	0	326,276	0	0	24	0	71,7	58,3	0,53	0,5	-
20.05.2025	20,55	0	371,555	0	0	362,994	0	0	24	0	71,9	58,4	0,53	0,49	-
Итого:	525,202	0	7581,05	0	0	7413,095	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,442														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	6659,1	80331,48	0	0	78486,636	0	0	8656	41
20.05.2025	7184,302	87912,53	0	0	85899,731	0	0	9376	41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 11:06:02