

#7090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2020 по 19.01.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
 Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Бассейн)
 Номер абонента
 Порядковый номер 8917
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20113186
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2020	23,768	0	262,22	0	0	255,854	0	0	24	3	0	0	73,9	51,8	0,56	0,39	1,9
22.12.2020	29,319	0	321,105	0	0	313,397	0	0	24	3	0	0	73,5	51,1	0,55	0,4	2,8
23.12.2020	23,642	0	268,125	0	0	261,967	0	0	24	3	0	0	71,7	50,2	0,56	0,39	3,1
24.12.2020	22,656	0	246,44	0	0	240,319	0	0	24	3	0	0	75	52,5	0,57	0,39	5,2
25.12.2020	23,312	0	220,81	0	0	215,189	0	0	24	3	0	0	75,9	50,1	0,57	0,39	2,5
26.12.2020	22,897	0	259,635	0	0	252,773	0	0	24	3	0	0	77,6	56	0,56	0,39	2,6
27.12.2020	19,243	0	225,5	0	0	219,11	0	0	24	3	0	0	80,7	59,8	0,56	0,39	1,5
28.12.2020	25,363	0	254,26	0	0	247,52	0	0	24	3	0	0	77,7	53,2	0,57	0,39	-0,5
29.12.2020	13,832	0	164,715	0	0	161,095	0	0	24	3	0	0	69,9	49,5	0,26	0,19	2,2
30.12.2020	30,262	0	293,725	0	0	286,526	0	0	24	7	0	0	74,4	49,2	0,56	0,4	4,7
31.12.2020	10,847	0	183,245	0	0	178,174	0	0	24	7	0	0	79,6	65,1	0,57	0,39	1,6
01.01.2021	14,607	0	159,635	0	0	155,159	0	0	24	7	0	0	80,2	57,8	0,56	0,4	0,4
02.01.2021	19,926	0	236,415	0	0	229,896	0	0	24	7	0	0	79,5	58,8	0,57	0,39	-2,4
03.01.2021	22,61	0	222,355	0	0	216,171	0	0	24	7	0	0	79,9	55	0,55	0,39	-0,2
04.01.2021	18,373	0	156,665	0	0	152,143	0	0	24	7	0	0	81,5	52,8	0,56	0,39	-0,9
05.01.2021	22,907	0	201,605	0	0	196,019	0	0	24	7	0	0	79,8	51,9	0,56	0,4	-0,5
06.01.2021	19,274	0	173,72	0	0	169,006	0	0	24	7	0	0	78,8	51,6	0,56	0,4	0,4
07.01.2021	25,179	0	202,075	0	0	196,521	0	0	24	7	0	0	79,4	48,8	0,57	0,39	0,2
08.01.2021	19,812	0	165,91	0	0	161,388	0	0	24	7	0	0	79	49,7	0,57	0,39	0,2
09.01.2021	16,87	0	148,12	0	0	143,955	0	0	24	7	0	0	80,4	52,5	0,56	0,39	0,2
10.01.2021	28,908	0	286,995	0	0	278,621	0	0	24	7	0	0	82,1	57,4	0,56	0,39	-1
11.01.2021	32,278	0	311,915	0	0	303,363	0	0	24	7	0	0	79,2	53,8	0,56	0,4	-0,6
12.01.2021	24,472	0	292,92	0	0	285,037	0	0	24	7	0	0	78,4	57,9	0,55	0,4	0,3
13.01.2021	16,842	0	130,075	0	0	126,599	0	0	24	7	0	0	78,1	46,4	0,56	0,4	0,1
14.01.2021	27,882	0	238,96	0	0	232,065	0	0	24	7	0	0	81,4	52,8	0,55	0,4	0,2
15.01.2021	27,746	0	229,355	0	0	222,225	0	0	24	7	0	0	85	55,3	0,54	0,4	-2,7
16.01.2021	19,736	0	132,805	0	0	128,472	0	0	24	7	0	0	87,5	50,8	0,55	0,41	-6
17.01.2021	42,361	0	297,12	0	0	286,507	0	0	24	7	0	0	92,1	56,9	0,54	0,43	-8,2
18.01.2021	44,757	0	312,455	0	0	301,353	0	0	24	7	0	0	91,8	56,4	0,56	0,41	-15,6
19.01.2021	32,92	0	236,685	0	0	228,478	0	0	24	7	0	0	90,5	56,2	0,56	0,41	-7,6
Итого:	722,601	0	6835,565	0	0	6644,902	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	172,59																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2020	2274,714	28097,585	0	0	27467,772	0	0	3634	2
19.01.2021	2997,317	34933,15	0	0	34112,677	0	0	4354	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.01.2021 15:07:10