

#126286#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 117-123, Калининград
5346
6364
ВКТ-7
00205572
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,596	89,74	87,75	87,75	24	0	0	70,7	41,1	29,58	0,69	0,5	5,5
25.03.2025	2,473	86,52	84,58	84,58	24	0	0	70,7	41,4	29,22	0,69	0,49	4,4
26.03.2025	2,568	88,66	86,67	86,67	24	0	0	70,5	40,9	29,65	0,68	0,49	6,9
27.03.2025	2,523	87,31	85,36	85,36	24	0	0	70,4	40,9	29,54	0,68	0,49	5,7
28.03.2025	2,155	70,81	69,26	69,26	24	0	0	70,4	39,3	31,1	0,7	0,49	8,9
29.03.2025	2,062	66,77	65,27	65,27	24	0	0	70,4	38,8	31,58	0,69	0,49	9,9
30.03.2025	2,369	80,99	79,2	79,2	24	0	0	70,4	40,4	29,92	0,69	0,49	6,8
31.03.2025	2,499	85,92	84	84	24	0	0	70,5	40,8	29,74	0,67	0,49	5,9
01.04.2025	2,636	91,55	89,51	89,51	24	0	0	70,9	41,5	29,45	0,67	0,49	-
02.04.2025	2,303	77,08	75,37	75,37	24	0	0	70,6	40,1	30,55	0,68	0,49	-
03.04.2025	2,035	65,41	63,99	63,99	24	0	0	70,6	38,8	31,77	0,68	0,49	-
04.04.2025	2,344	78,03	76,26	76,26	24	0	0	71	40,3	30,75	0,66	0,5	-
05.04.2025	2,767	99,41	97,14	97,14	24	0	0	71,8	43,4	28,46	0,66	0,5	-
06.04.2025	2,948	100,42	97,98	97,98	24	0	0	74	44	30,07	0,66	0,5	-
07.04.2025	2,816	96,09	93,82	93,82	24	0	0	72,8	42,9	29,99	0,66	0,5	-
08.04.2025	2,703	94,18	92,04	92,04	24	0	0	71,4	42,1	29,36	0,66	0,5	-
09.04.2025	2,769	98,43	96,21	96,21	24	0	0	71,2	42,4	28,78	0,66	0,5	-
10.04.2025	2,862	103,51	101,14	101,14	24	0	0	71,6	43,3	28,31	0,67	0,5	-
11.04.2025	2,557	88,61	86,61	86,61	24	0	0	71,1	41,5	29,53	0,67	0,49	-
12.04.2025	2,399	81,38	79,53	79,53	24	0	0	71,1	40,9	30,18	0,68	0,49	-
13.04.2025	1,88	59,42	58,08	58,08	24	0	0	70,8	38,5	32,38	0,65	0,48	-
14.04.2025	1,72	52,32	51,15	51,15	24	0	0	70,4	36,8	33,65	0,62	0,48	-
15.04.2025	1,145	36,51	35,71	35,71	24	0	0	69,8	37,8	32,07	0,64	0,47	-
16.04.2025	0,512	15,59	15,27	15,27	24	0	0	69,2	35,6	33,63	0,58	0,46	-
17.04.2025	0,528	15,73	15,42	15,42	24	0	0	68,4	34,2	34,2	0,55	0,46	-
18.04.2025	0,49	14,99	14,71	14,71	24	0	0	68	34,7	33,34	0,55	0,45	-
19.04.2025	0,507	15,38	15,09	15,09	24	0	0	67,9	34,3	33,63	0,55	0,46	-
20.04.2025	0,506	15,78	15,48	15,48	24	0	0	67,5	34,7	32,81	0,54	0,46	-
21.04.2025	0,521	18,83	18,47	18,47	24	0	0	64,8	36,5	28,28	0,55	0,45	-
22.04.2025	0,517	15,87	15,58	15,58	24	0	0	68,2	34,8	33,34	0,55	0,45	-
23.04.2025	0,558	16,74	16,39	16,39	24	0	0	68,4	34,4	33,96	0,54	0,45	-
Итого:	59,268	2007,98	1963,04	1963,04	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,268												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	982,553	33958,66	33163,59	33163,59
23.04.2025	1041,821	35966,64	35126,63	35126,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:10:59