

#130818#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 117-123, Калининград
5346
6364
ВКТ-7
00205572
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,567	16,97	16,62	16,62	24	0	0	68,2	34,1	34,16	0,54	0,45	-
25.04.2025	0,571	16,93	16,55	16,55	24	0	0	68,1	33,6	34,52	0,54	0,45	-
26.04.2025	0,543	16,14	15,78	15,78	24	0	0	68,4	34	34,46	0,55	0,45	-
27.04.2025	0,584	16,76	16,4	16,4	24	0	0	68,3	32,6	35,72	0,55	0,45	-
28.04.2025	0,533	15,44	15,14	15,14	24	0	0	68,4	33,1	35,29	0,55	0,45	-
29.04.2025	0,549	15,78	15,45	15,45	24	0	0	68,5	32,9	35,64	0,55	0,45	-
30.04.2025	0,554	15,85	15,54	15,54	24	0	0	68,8	33,1	35,67	0,55	0,45	-
01.05.2025	0,541	15,94	15,6	15,6	24	0	0	68,6	34	34,64	0,55	0,45	-
02.05.2025	0,578	17,04	16,66	16,66	24	0	0	68,4	33,6	34,73	0,54	0,45	-
03.05.2025	0,532	17	16,67	16,67	24	0	0	66,6	34,5	32,02	0,55	0,45	-
04.05.2025	0,578	16,54	16,21	16,21	24	0	0	68,8	33,2	35,64	0,55	0,45	-
05.05.2025	0,6	17,07	16,72	16,72	24	0	0	68,6	32,7	35,9	0,54	0,45	-
06.05.2025	0,599	21,04	20,66	20,66	24	0	0	64,2	35,3	28,99	0,55	0,45	-
07.05.2025	0,594	16,89	16,52	16,52	24	0	0	68,9	32,9	35,95	0,55	0,45	-
08.05.2025	0,579	16,49	16,16	16,16	24	0	0	69,2	33,5	35,78	0,55	0,45	-
09.05.2025	0,556	16,19	15,84	15,84	24	0	0	69,2	34	35,21	0,55	0,45	-
10.05.2025	0,618	17,5	17,11	17,11	24	0	0	69,4	33,2	36,2	0,55	0,45	-
11.05.2025	0,65	18,22	17,83	17,83	24	0	0	69	32,5	36,47	0,55	0,45	-
12.05.2025	0,565	15,99	15,65	15,65	24	0	0	69,2	33	36,19	0,55	0,45	-
13.05.2025	0,569	16,16	15,84	15,84	24	0	0	69,2	33,2	36,06	0,55	0,45	-
14.05.2025	0,603	16,96	16,6	16,6	24	0	0	69	32,6	36,37	0,55	0,45	-
15.05.2025	0,585	16,94	16,6	16,6	24	0	0	68,2	32,9	35,29	0,55	0,45	-
16.05.2025	0,579	16,78	16,46	16,46	24	0	0	68,3	33,2	35,07	0,55	0,45	-
17.05.2025	0,573	16,53	16,18	16,18	24	0	0	68,7	33,2	35,52	0,55	0,45	-
18.05.2025	0,637	17,92	17,56	17,56	24	0	0	68,8	32,6	36,27	0,55	0,45	-
19.05.2025	0,585	16,71	16,38	16,38	24	0	0	68,4	32,6	35,7	0,54	0,45	-
20.05.2025	0,496	14,22	13,94	13,94	24	0	0	68,6	33,3	35,31	0,55	0,45	-
21.05.2025	0,47	13,77	13,5	13,5	24	0	0	68,6	33,6	34,94	0,55	0,45	-
22.05.2025	0,546	15,36	15,05	15,05	24	0	0	68,7	32,4	36,27	0,55	0,45	-
23.05.2025	0,527	15,29	15,01	15,01	24	0	0	68,5	33,3	35,15	0,55	0,45	-
Итого:	17,061	496,42	486,23	486,23	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,061												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1041,821	35966,64	35126,63	35126,63
23.05.2025	1058,882	36463,06	35612,86	35612,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:46:39