

#130743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МТС Холдинг, ООО

Тельмана 48Б, Калининград

2923

8952

ТВ7 (ASCII)

20113360

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,094	0	1,88	0	0	1,85	0	0	24	0	59	46,9	0,38	0,26	-
22.04.2025	0,174	0	2,255	0	0	2,212	0	0	24	0	64,8	46,1	0,39	0,26	-
23.04.2025	0,155	0	2,129	0	0	2,088	0	0	24	0	64,5	46,8	0,39	0,26	-
24.04.2025	0,154	0	2,138	0	0	2,097	0	0	24	0	64,5	47	0,38	0,26	-
25.04.2025	0,154	0	2,152	0	0	2,112	0	0	24	0	64,4	47	0,38	0,26	-
26.04.2025	0,136	0	2,011	0	0	1,974	0	0	24	0	63,9	47,4	0,38	0,26	-
27.04.2025	0,13	0	1,995	0	0	1,958	0	0	24	0	63,5	47,7	0,38	0,26	-
28.04.2025	0,156	0	2,149	0	0	2,108	0	0	24	0	64,5	46,8	0,39	0,26	-
29.04.2025	0,152	0	2,128	0	0	2,087	0	0	24	0	64,5	47,1	0,39	0,26	-
30.04.2025	0,161	0	2,155	0	0	2,114	0	0	24	0	64,8	46,6	0,39	0,26	-
01.05.2025	0,144	0	2,068	0	0	2,029	0	0	24	0	64,1	47,2	0,39	0,26	-
02.05.2025	0,132	0	1,996	0	0	1,959	0	0	24	0	63,7	47,7	0,39	0,26	-
03.05.2025	0,121	0	2,04	0	0	2,004	0	0	24	0	62	47,6	0,37	0,26	-
04.05.2025	0,137	0	2	0	0	1,963	0	0	23	1	64,1	47,4	0,38	0,26	-
05.05.2025	0,18	0	2,284	0	0	2,24	0	0	24	0	65	45,8	0,38	0,26	-
06.05.2025	0,163	0	2,745	0	0	2,697	0	0	24	0	61,6	47,1	0,38	0,26	-
07.05.2025	0,167	0	2,171	0	0	2,129	0	0	24	0	65	46,3	0,38	0,26	-
08.05.2025	0,156	0	2,081	0	0	2,041	0	0	24	0	64,8	46,6	0,38	0,26	-
09.05.2025	0,136	0	1,975	0	0	1,938	0	0	24	0	64,1	47,4	0,38	0,26	-
10.05.2025	0,153	0	2,07	0	0	2,03	0	0	24	0	64,8	46,7	0,38	0,26	-
11.05.2025	0,156	0	2,13	0	0	2,089	0	0	24	0	64,6	46,7	0,38	0,26	-
12.05.2025	0,173	0	2,193	0	0	2,15	0	0	24	0	65,4	46,2	0,38	0,26	-
13.05.2025	0,192	0	2,317	0	0	2,272	0	0	24	0	65,6	45,4	0,38	0,26	-
14.05.2025	0,156	0	2,132	0	0	2,092	0	0	24	0	64,6	46,8	0,38	0,26	-
15.05.2025	0,162	0	2,233	0	0	2,19	0	0	24	0	64,3	46,7	0,38	0,26	-
16.05.2025	0,163	0	2,231	0	0	2,189	0	0	24	0	64,3	46,6	0,38	0,26	-
17.05.2025	0,134	0	2,013	0	0	1,975	0	0	24	0	63,7	47,5	0,38	0,26	-
18.05.2025	0,135	0	2,016	0	0	1,979	0	0	24	0	63,8	47,5	0,38	0,26	-
19.05.2025	0,162	0	2,211	0	0	2,169	0	0	24	0	64,4	46,6	0,38	0,26	-
20.05.2025	0,16	0	2,156	0	0	2,115	0	0	24	0	64,7	46,7	0,38	0,26	-
Итого:	4,548	0	64,054	0	0	62,85	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,086														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	498,02	4922,418	0	0,036	4805,67	0	0,036	8453	10
20.05.2025	502,571	4986,471	0	0,036	4868,521	0	0,036	9172	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:15