

#124589#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 95, МАДОУ
Кирова 22, Калининград
3607

Заводской номер счётчика 20114338	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1449,831	1367,676	82.155	19.622

Подпись исполнителя



#124588#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3607
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	3,275	0	33,735	0	0	33,036	0	0	24	0	67,5	43,8	0,28	0,22
22.03.2025	5,6	2,862	0	29,14	0	0	28,521	0	0	24	0	68,5	44,5	0,29	0,22
23.03.2025	5,7	2,796	0	28,312	0	0	27,729	0	0	24	0	67,3	43,3	0,29	0,22
24.03.2025	6,8	3,343	0	33,662	0	0	32,956	0	0	24	0	68,1	43,9	0,28	0,22
25.03.2025	5,5	3,102	0	32,043	0	0	31,375	0	0	24	0	67,8	44,2	0,28	0,22
26.03.2025	4,4	3,098	0	30,541	0	0	29,909	0	0	24	0	67,5	42,7	0,28	0,21
27.03.2025	6,9	3,199	0	32,393	0	0	31,724	0	0	24	0	67,4	43,4	0,28	0,21
28.03.2025	5,7	2,697	0	26,434	0	0	25,889	0	0	24	0	67,5	42,6	0,29	0,21
29.03.2025	8,9	2,068	0	20,007	0	0	19,608	0	0	24	0	66,2	41	0,29	0,21
30.03.2025	9,9	2,488	0	23,702	0	0	23,217	0	0	24	0	67,1	41,6	0,29	0,21
31.03.2025	6,8	3,025	0	29,951	0	0	29,329	0	0	24	0	67,7	43	0,28	0,21
01.04.2025	5,9	3,343	0	34,494	0	0	33,77	0	0	24	0	68,1	44,4	0,28	0,21
02.04.2025	-	3,011	0	29,99	0	0	29,366	0	0	24	0	67,6	43,2	0,3	0,21
03.04.2025	-	2,445	0	23,647	0	0	23,158	0	0	24	0	67,4	42,2	0,3	0,21
04.04.2025	-	2,91	0	29,015	0	0	28,414	0	0	24	0	67,5	43	0,29	0,21
05.04.2025	-	3,309	0	33,15	0	0	32,408	0	0	24	0	70,5	46,1	0,29	0,21
06.04.2025	-	3,625	0	36,244	0	0	35,39	0	0	24	0	72,6	48,1	0,29	0,22
07.04.2025	-	3,576	0	33,281	0	0	32,509	0	0	24	0	71,9	45,6	0,29	0,21
08.04.2025	-	3,58	0	35,507	0	0	34,727	0	0	24	0	69,8	45,1	0,29	0,21
09.04.2025	-	3,453	0	33,666	0	0	32,922	0	0	24	0	70	44,9	0,29	0,21
10.04.2025	-	3,73	0	37,503	0	0	36,669	0	0	24	0	70,3	46	0,29	0,21
11.04.2025	-	3,279	0	32,44	0	0	31,746	0	0	24	0	68,7	44,1	0,29	0,21
12.04.2025	-	2,423	0	24,319	0	0	23,818	0	0	24	0	67,4	43,1	0,29	0,2
13.04.2025	-	1,696	0	16,9	0	0	16,565	0	0	24	0	65,9	41,5	0,3	0,2
14.04.2025	-	1,817	0	19,407	0	0	19,034	0	0	24	0	64,9	42,1	0,31	0,19
15.04.2025	-	1,644	0	24,893	0	0	24,449	0	0	24	0	62,4	46,4	0,31	0,13
16.04.2025	-	1,764	0	28,024	0	0	27,526	0	0	24	0	62,2	46,9	0,31	0,1
17.04.2025	-	1,327	0	28,153	0	0	27,663	0	0	24	0	61,5	50	0,3	0,08
18.04.2025	-	1,104	0	34,688	0	0	34,094	0	0	24	0	61	53,3	0,25	0,07
19.04.2025	-	0,919	0	30,683	0	0	30,163	0	0	24	0	60,5	53,3	0,2	0,07
20.04.2025	-	1,247	0	26,803	0	0	26,349	0	0	24	0	60,6	49,4	0,21	0,07
Итого:	6,4	82,155	0	912,727	0	0	894,033	0	0	744	0	66,88	44,93	0,28	0,19

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1367,676	17278,479	0	0	16899,249	0	0	14666	366
20.04.2025	1449,831	18191,207	0	0	17793,283	0	0	15410	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения