

#126305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8774

ТВ7 (АСЦП)

20114551

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	23,413	0	600,265	0	0	593,879	0	0	24	0	47,8	38,4	0,51	0,42	-
25.03.2025	23,228	0	600,31	0	0	593,782	0	0	24	0	48,3	38,9	0,5	0,42	-
26.03.2025	21,042	0	599,52	0	0	593,806	0	0	24	0	45,6	37,1	0,51	0,43	-
27.03.2025	21,671	0	599,585	0	0	593,641	0	0	24	0	46,3	37,6	0,51	0,43	-
28.03.2025	19,108	0	599,085	0	0	593,776	0	0	24	0	44,1	36,4	0,51	0,43	-
29.03.2025	18,895	0	599,265	0	0	593,889	0	0	24	0	44,3	36,7	0,51	0,43	-
30.03.2025	19,403	0	599,255	0	0	593,82	0	0	24	0	44,5	36,7	0,51	0,43	-
31.03.2025	20,899	0	599,665	0	0	593,875	0	0	24	0	45,7	37,3	0,51	0,43	-
01.04.2025	23,61	0	600,245	0	0	593,861	0	0	24	0	48	38,6	0,51	0,43	-
02.04.2025	21,053	0	599,715	0	0	593,865	0	0	24	0	46	37,5	0,51	0,43	-
03.04.2025	18,149	0	599,295	0	0	594,123	0	0	24	0	43,5	36,2	0,51	0,43	-
04.04.2025	20,621	0	599,955	0	0	594,308	0	0	24	0	45,3	37	0,51	0,42	-
05.04.2025	28,563	0	602,015	0	0	594,234	0	0	24	0	52,8	41,3	0,5	0,41	-
06.04.2025	31,874	0	602,825	0	0	594,212	0	0	24	0	55,6	42,8	0,49	0,4	-
07.04.2025	26,935	0	601,84	0	0	594,448	0	0	24	0	51,2	40,4	0,5	0,41	-
08.04.2025	26,014	0	601,83	0	0	594,841	0	0	24	0	49,9	39,5	0,5	0,42	-
09.04.2025	25,636	0	601,78	0	0	594,825	0	0	24	0	49,8	39,6	0,5	0,42	-
10.04.2025	28,488	0	602,44	0	0	594,736	0	0	24	0	52,5	41,1	0,5	0,41	-
11.04.2025	24,082	0	601,32	0	0	594,785	0	0	24	0	48,3	38,7	0,5	0,42	-
12.04.2025	22,568	0	601,115	0	0	594,832	0	0	24	0	47,4	38,4	0,5	0,42	-
13.04.2025	17,379	0	600,175	0	0	595,162	0	0	24	0	42,6	35,7	0,51	0,43	-
14.04.2025	15,635	0	600,105	0	0	595,401	0	0	24	0	41,4	35,2	0,51	0,43	-
15.04.2025	8,26	0	279,44	0	0	277,114	0	0	24	0	42,8	35,7	0,38	0,35	-
Итого:	506,526	0	13491,045	0	0	13351,215	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	120,982														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	10025,966	202103,32	0	0	199540,757	0	0	13484	448
15.04.2025	10532,491	215594,365	0	0	212891,974	0	0	14036	448

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:47:08