

#71452#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2024	0,461	26,66	24	0	68,8	54	-
25.01.2024	0,451	26,51	24	0	69	54,4	-
26.01.2024	0,496	26,26	24	0	72,5	56,3	-
27.01.2024	0,503	26,59	24	0	72	55,8	-
28.01.2024	0,491	26,91	24	0	70,9	55,2	-
29.01.2024	0,478	26,66	24	0	71,3	55,8	-
30.01.2024	0,444	26,52	24	0	71,1	56,8	-
31.01.2024	0,43	26,62	24	0	69,6	55,7	-
01.02.2024	0,434	26,25	24	0	70,1	55,9	-
02.02.2024	0,441	26,25	24	0	70,5	56,1	-
03.02.2024	0,429	26,66	24	0	69,5	55,7	-
04.02.2024	0,416	26,35	23,99	128	68	54,5	-
05.02.2024	0,43	26,4	24	0	69,4	55,4	-
06.02.2024	0,453	25,81	24	0	71,6	56,5	-
07.02.2024	0,455	25,58	24	0	71,7	56,4	-
08.02.2024	0,477	24,53	24	0	74,7	58	-
09.02.2024	0,493	24,55	24	0	75,2	58	-
10.02.2024	0,481	24,27	24	0	74,9	57,9	-
11.02.2024	0,46	24,87	24	0	72,6	56,7	-
12.02.2024	0,431	25,92	24	0	69,2	54,9	-
13.02.2024	0,43	26,23	24	0	68,8	54,7	-
14.02.2024	0,424	26,58	24	0	68,7	55	-
15.02.2024	0,42	26,74	24	0	69,1	55,6	-
16.02.2024	0,42	27,47	24	0	68,9	55,8	-
17.02.2024	0,43	27,19	24	0	69,2	55,6	-
18.02.2024	0,45	26,83	24	0	70,8	56,4	-
19.02.2024	0,463	26,09	24	0	72,6	57,3	-
20.02.2024	0,462	26,41	24	0	71,8	56,8	-
21.02.2024	0,42	26,79	23,99	128	68,1	54,6	-
22.02.2024	0,419	26,94	24	0	68,8	55,4	-
23.02.2024	0,416	27,21	24	0	68,9	55,8	-
Итого:	13,908	814,65	743,98	0	0	0	0
Гкал	11,961						

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2024	1761,817	88475,58	143940,96
23.02.2024	1775,725	89290,23	144684,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 8:10:13