

#126301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Яналова 5а, Калининград
5670
1102
SKM-01
31592
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.03.2025	0,29	18,28	24	0	67,9	54,3	-
25.03.2025	0,299	18,49	23,95	128	68	54	-
26.03.2025	0,295	18,79	24	0	68	54,5	-
27.03.2025	0,306	18,82	24	0	68	54	-
28.03.2025	0,298	19,64	24	0	68,2	55,2	-
29.03.2025	0,317	21,32	24	0	68,4	55,6	-
30.03.2025	0,305	20,74	24	0	68,2	55,6	-
31.03.2025	0,305	20,66	24	0	68,2	55,5	-
01.04.2025	0,33	20,43	24	0	68,2	54,3	-
02.04.2025	0,312	19,94	24	0	68,1	54,6	-
03.04.2025	0,289	19,99	24	0	68	55,6	-
04.04.2025	0,289	19,79	24	0	68,1	55,6	-
05.04.2025	0,272	18,7	24	0	68,5	56	-
06.04.2025	0,27	18,14	24	0	70,3	57,5	-
07.04.2025	0,276	18,68	24	0	69,3	56,6	-
08.04.2025	0,308	19,4	24	0	68,1	54,5	-
09.04.2025	0,305	19,26	24	0	68	54,4	-
10.04.2025	0,295	18,77	24	0	68,3	54,8	-
11.04.2025	0,292	19,23	24	0	67,8	54,8	-
12.04.2025	0,28	19,25	24	0	68	55,5	-
13.04.2025	0,28	19,87	24	0	68,1	56	-
14.04.2025	0,279	20,73	24	0	68,5	56,9	-
15.04.2025	0,266	22,12	24	0	68,4	58,1	-
16.04.2025	0,253	23,91	24	0	68,5	59,4	-
17.04.2025	0,222	23,05	24	0	67,4	59,1	-
Итого:	7,233	498	599,95	0	0	0	0
Гкал	6,22						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

599,95

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.03.2025	1856,385	93848,72	154133,34
17.04.2025	1863,618	94346,72	154733,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:07:57