

#33078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
12.10.2023	0,161	14,01	24	0	41,7	36,7	-
13.10.2023	0,338	28,95	24	0	68,3	58,3	-
14.10.2023	0,323	27,73	24	0	68,4	58,4	-
15.10.2023	0,305	27,74	23,99	128	65,8	56,3	-
16.10.2023	0,353	28,02	24	0	68,4	57,6	-
17.10.2023	0,378	28,79	24	0	68,3	57	-
18.10.2023	0,374	28,54	24	0	68,4	57,1	-
19.10.2023	0,36	27,03	24	0	68,2	56,7	-
20.10.2023	0,395	27,58	24	0	69,1	56,8	-
21.10.2023	0,407	28,68	24	0	68,6	56,4	-
22.10.2023	0,397	29,6	24	0	68,2	56,7	-
23.10.2023	0,385	29,44	24	0	68,5	57,3	-
Итого:	4,176	326,11	287,99	0	0	0	0
Гкал	3,591						

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 287,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
11.10.2023	1713,934	85815,94	141444,97
23.10.2023	1718,11	86142,05	141732,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 8:35:13