

#10266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2021	0,281	19,82	24	0	60,2	51,7	-
25.10.2021	0,245	16,87	24	0	50,2	45,2	-
26.10.2021	0,389	27,34	24	0	67	54,8	-
27.10.2021	0,396	27,99	24	0	66,8	54,7	-
28.10.2021	0,393	28,7	24	0	66,8	55	-
29.10.2021	0,342	26,55	24	0	66,8	55,8	-
30.10.2021	0,328	26,13	24	0	66,9	56,1	-
31.10.2021	0,323	26,19	24	0	66,7	56,1	-
01.11.2021	0,325	25,91	24	0	66,8	56	-
02.11.2021	0,327	25,83	24	0	66,5	55,6	-
03.11.2021	0,343	26,15	24	0	66,4	55,2	-
04.11.2021	0,364	26,64	24	0	66,6	54,9	-
05.11.2021	0,376	26,96	24	0	66,8	54,8	-
06.11.2021	0,379	27,23	24	0	66,6	54,7	-
07.11.2021	0,377	26,63	24	0	66,8	54,6	-
08.11.2021	0,39	26,68	24	0	66,5	54	-
09.11.2021	0,421	25,11	24	0	70,2	55,8	-
10.11.2021	0,375	25,47	24	0	67,4	54,8	6
11.11.2021	0,365	25,83	24	0	66,6	54,5	-
12.11.2021	0,372	26,1	24	0	66,8	54,6	-
13.11.2021	0,398	25,31	24	0	68,7	55,2	-
14.11.2021	0,374	25,91	24	0	66,3	53,9	-
15.11.2021	0,389	25,89	24	0	66,5	53,6	-
16.11.2021	0,413	26,34	24	0	66,3	52,8	-
17.11.2021	0,438	26,47	24	0	66,6	52,4	-
18.11.2021	0,431	26,45	24	0	66,4	52,4	5
19.11.2021	0,393	26,56	24	0	66,7	54	-
20.11.2021	0,378	26,41	24	0	66,4	54,1	9
21.11.2021	0,388	26,14	24	0	66,7	54	6
22.11.2021	0,422	25,09	24	0	69,5	55	-
23.11.2021	0,402	25,14	24	0	68,3	54,6	-
Итого:	11,537	799,84	744	0	0	0	0
Гкал	9,922						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2021	1550,783	77453,08	124855,13
23.11.2021	1562,32	78252,92	125599,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.11.2021 7:21:53