

#10277#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2022 по 23.12.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2022	0,479	15,55	24	0	75,7	49,2	-
25.11.2022	0,288	9,34	14,25	128	75,3	48,8	-
26.11.2022	0,323	10,76	16,21	128	74,6	48,8	-
27.11.2022	0,449	15,94	24	0	72,2	48	-
28.11.2022	0,44	15,69	24	0	71,4	47,2	-
29.11.2022	0,446	15,64	24	0	71,3	46,8	-
30.11.2022	0,454	15,66	24	0	71,8	46,8	-
01.12.2022	0,456	15,56	24	0	72,7	47,4	-
02.12.2022	0,466	15,41	24	0	74,1	48,2	-
03.12.2022	0,478	15,06	24	0	75,2	47,9	-
04.12.2022	0,479	15,53	24	0	74,6	48,1	-
05.12.2022	0,46	15,32	24	0	73,2	47,4	-
06.12.2022	0,421	14,6	22,55	128	72,7	47,8	-
07.12.2022	0,446	15,78	24	0	72,2	47,9	-
08.12.2022	0,461	15,85	24	0	72,9	47,9	-
09.12.2022	0,48	15,74	24	0	74,6	48,4	-
10.12.2022	0,497	15,81	24	0	76,6	49,5	-
11.12.2022	0,487	15,26	24	0	76,2	48,8	-
12.12.2022	0,483	15,63	23,98	128	75,2	48,6	-
13.12.2022	0,47	15,38	24	0	74,3	48	-
14.12.2022	0,491	14,98	24	0	76,5	48,3	-
15.12.2022	0,531	14,87	24	0	79,8	49,2	-
16.12.2022	0,538	15,52	24	0	79,9	50,1	-
17.12.2022	0,534	15,62	24	0	79,9	50,5	-
18.12.2022	0,525	15,39	24	0	79,1	49,8	-
19.12.2022	0,523	15,34	24	0	78,5	49,2	-
20.12.2022	0,475	16,02	24	0	73,6	48,1	-
21.12.2022	0,431	15,71	24	0	69,8	46,2	-
22.12.2022	0,422	15,99	24	0	69,7	47	-
23.12.2022	0,419	16,1	24	0	69,4	46,9	-
Итого:	13,852	455,05	700,99	0	0	0	0
Гкал	11,913						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 700,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2022	1647,762	82686,19	134331,14
23.12.2022	1661,614	83141,24	135032,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.12.2022 12:12:06