

#121199#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградское ГОРПО

Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")

438

4421

ВКТ-7

00091595

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,869	0	70,42	69,61	0	68,43	68,17	0	0	24	0	0	81,3	68,6	12,7	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,822	0	71,85	71,08	0	69,96	69,68	0	0	24	0	0	77,9	66,2	11,71	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,808	0	70,78	69,99	0	68,97	68,67	0	0	24	0	0	76,5	64,8	11,69	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,657	0	62,72	62,08	0	61,18	60,95	0	0	24	0	0	74,2	63,4	10,75	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,712	0	69,44	68,74	0	67,77	67,54	0	0	24	0	0	72,8	62,3	10,5	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,695	0	71,3	70,62	0	69,63	69,42	0	0	24	0	0	72,4	62,4	9,98	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,694	0	72,3	71,62	0	70,62	70,41	0	0	24	0	0	72,2	62,4	9,82	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,698	0	71,2	70,55	0	69,52	69,31	0	0	24	0	0	72,2	62,1	10,03	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,732	0	72,1	71,39	0	70,38	70,09	0	0	24	0	0	73,9	63,5	10,39	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,715	0	74,02	73,3	0	72,27	71,99	0	0	24	0	0	73,1	63,1	9,92	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,694	0	74,78	74,11	0	73,07	72,74	0	0	24	0	0	72,5	63	9,5	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,684	0	75,59	75,01	0	73,88	73,61	0	0	24	0	0	72,2	62,9	9,26	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,681	0	76,75	76,13	0	74,98	74,7	0	0	24	0	0	72,2	63,1	9,08	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,658	0	78,21	77,58	0	76,38	76,14	0	0	24	0	0	72	63,4	8,63	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,598	0	78,15	77,57	0	76,33	76,13	0	0	24	0	0	72	64,1	7,84	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,585	0	78,08	77,52	0	76,3	76,08	0	0	24	0	0	72	64,3	7,69	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,585	0	78,43	77,88	0	76,61	76,44	0	0	24	0	0	72,1	64,5	7,6	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,535	0	79,38	78,88	0	77,54	77,38	0	0	24	0	0	71,9	65	6,89	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,564	0	75,57	75,04	0	73,88	73,6	0	0	24	0	0	71,7	64,1	7,63	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,611	0	76,32	75,76	0	74,61	74,32	0	0	24	0	0	72	63,9	8,16	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,634	0	75,24	74,68	0	73,45	73,24	0	0	24	0	0	73,2	64,6	8,6	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,615	0	67,86	67,31	0	66,17	66,01	0	0	24	0	0	74,8	65,5	9,29	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,699	0	75,4	74,8	0	73,48	73,32	0	0	24	0	0	76	66,5	9,49	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,682	0	75,14	74,55	0	73,22	73,11	0	0	24	0	0	75,8	66,5	9,31	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,682	0	72,85	72,26	0	70,97	70,84	0	0	24	0	0	76,7	67,1	9,62	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,655	0	74,67	74,09	0	72,87	72,65	0	0	24	0	0	74,4	65,4	8,98	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,627	0	74,78	74,24	0	73,03	72,82	0	0	24	0	0	72,6	64,1	8,57	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,598	0	75,87	75,37	0	74,09	73,97	0	0	24	0	0	72,4	64,3	8,08	0,7	0,7	-
Итого:	18,789	0	2069,2	2051,76	0	2019,59	2013,33	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,789																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	222,288	22914,47	22778,71	0	22354,26	22350,85	0
20.03.2025	241,077	24983,67	24830,47	0	24373,85	24364,18	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:06:10