

#126300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Калининградское ГОРПО
Баранова 30, Калининград (магазин №10 "Универмаг")
438
4421
ВКТ-7
00091595
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,586	0	76,95	76,46	0	75,19	75,02	0	0	24	0	0	72,3	64,5	7,8	0,7	0,7	-
22.03.2025	0,562	0	76,49	76,04	0	74,69	74,6	0	0	24	0	0	72,2	64,6	7,53	0,7	0,7	-
23.03.2025	0,558	0	76,62	76,2	0	74,86	74,76	0	0	24	0	0	72	64,6	7,44	0,7	0,7	-
24.03.2025	0,581	0	73,56	73,1	0	71,88	71,69	0	0	24	0	0	72,4	64,2	8,13	0,7	0,7	-
25.03.2025	0,582	0	73,67	73,21	0	71,98	71,83	0	0	24	0	0	72,3	64,2	8,07	0,7	0,7	-
26.03.2025	0,563	0	73,22	72,8	0	71,54	71,36	0	0	24	0	0	72,2	64,3	7,87	0,7	0,7	-
27.03.2025	0,56	0	73,49	73,05	0	71,81	71,61	0	0	24	0	0	72,2	64,4	7,84	0,7	0,7	-
28.03.2025	0,537	0	75,25	74,93	0	73,57	73,49	0	0	24	0	0	72,2	64,9	7,3	0,7	0,7	-
29.03.2025	0,508	0	74,97	74,87	0	73,27	73,43	0	0	24	0	0	72,1	65,2	6,91	0,7	0,7	-
30.03.2025	0,518	0	73,86	73,64	0	72,18	72,2	0	0	24	0	0	72	64,8	7,23	0,7	0,7	-
31.03.2025	0,541	0	73,11	72,75	0	71,43	71,31	0	0	24	0	0	72,2	64,6	7,59	0,7	0,7	-
01.04.2025	0,547	0	71	70,67	0	69,31	69,34	0	0	24	0	0	72,6	64,8	7,87	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,521	0	71,18	70,86	0	69,5	69,5	0	0	24	0	0	72,4	64,9	7,5	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,488	0	73,41	73,13	0	71,73	71,69	0	0	24	0	0	72,3	65,6	6,77	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,509	0	73,12	72,8	0	71,44	71,37	0	0	24	0	0	72,7	65,5	7,13	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,557	0	70,02	69,62	0	68,34	68,21	0	0	24	0	0	73,6	65,4	8,15	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,597	0	68,77	68,37	0	67,04	66,97	0	0	24	0	0	75,8	66,9	8,91	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,577	0	70,39	70	0	68,71	68,56	0	0	24	0	0	74,4	66,1	8,39	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,558	0	70,39	69,99	0	68,71	68,62	0	0	24	0	0	73,1	65	8,11	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,555	0	70,13	69,75	0	68,46	68,44	0	0	24	0	0	72,9	64,8	8,09	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,561	0	68,84	68,45	0	67,17	67,19	0	0	24	0	0	73,4	65	8,38	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,553	0	71,45	71,07	0	69,77	69,67	0	0	24	0	0	72,8	64,8	7,95	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,538	0	73,5	73,18	0	71,82	71,74	0	0	24	0	0	72,6	65,2	7,46	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,51	0	76,24	75,94	0	74,47	74,5	0	0	24	0	0	72,3	65,5	6,87	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,304	0	46,06	45,89	0	44,99	45,01	0	0	24	0	0	72,5	65,8	6,7	0,7	0,7	-
Итого:	13,471	0	1795,69	1786,77	0	1753,86	1752,11	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,471																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	241,077	24983,67	24830,47	0	24373,85	24364,18	0
14.04.2025	254,548	26779,36	26617,24	0	26127,71	26116,29	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:44:51