

#10216#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детский сад № 28 ОАО «РЖД», ЧДОУ
 Адрес потребителя Серпуховская 46, калининград
 Номер абонента 2099
 Порядковый номер 7878
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1124003
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	3,1	155,688	151,625	24	24	0	0	0	0	0	0	77	56,6	0,44	0,34	1,8
22.03.2021	3,3	165,789	161,539	24	24	0	0	0	0	0	0	76	55,7	0,45	0,34	2,6
23.03.2021	3,084	164,68	160,719	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	54,3	0,46	0,34	3,9
24.03.2021	3,054	162,133	158,297	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	53,5	0,46	0,34	4,8
25.03.2021	3,014	165,219	161,312	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	54,2	0,45	0,34	6,9
26.03.2021	3,009	165,07	161,117	24	24	0	0	0	0	0	0	73,3	54,6	0,46	0,34	5,1
27.03.2021	2,606	158,992	155,32	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	55	0,46	0,34	8,7
28.03.2021	2,667	158,883	155,211	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	54,7	0,45	0,34	5,8
29.03.2021	2,957	165,938	162,016	24	24	0	0	0	0	0	0	72,7	54,4	0,45	0,33	7,8
30.03.2021	2,925	167,258	163,297	24	24	0	0	0	0	0	0	72,8	55	0,45	0,34	9,8
31.03.2021	2,828	166,43	162,602	24	24	0	0	0	0	0	0	74,8	55,2	0,46	0,33	8,7
01.04.2021	2,872	164,188	160,367	24	24	0	0	0	0	2	0	72,1	54,3	0,45	0,34	4,7
02.04.2021	2,943	158,07	154,312	24	24	0	0	0	0	0	0	72,9	53,9	0,45	0,33	3,8
03.04.2021	2,711	159,961	156,18	24	24	0	0	0	0	0	0	72,7	55,4	0,44	0,33	3,8
04.04.2021	2,657	157,922	154,25	24	24	0	0	0	0	0	0	72	54,8	0,45	0,33	4,2
05.04.2021	2,922	162,594	158,773	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	54,1	0,45	0,34	2,7
06.04.2021	2,955	159,016	155,289	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	53,5	0,45	0,33	2,6
07.04.2021	3,039	163,289	159,391	24	24	0	0	0	0	2	0	73,1	54	0,44	0,33	2,8
08.04.2021	2,939	162,328	158,523	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	53,9	0,45	0,34	4,3
09.04.2021	2,999	166,852	162,898	24	24	0	0	0	0	0	0	72,9	54,6	0,45	0,33	7,2
10.04.2021	2,723	163,414	159,57	24	24	0	0	0	0	0	0	72,5	55,5	0,46	0,34	4,9
11.04.2021	2,658	168,398	164,484	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	56	0,46	0,34	10,3
12.04.2021	2,705	160,508	156,812	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	54,4	0,47	0,34	7,7
13.04.2021	2,814	157,938	154,32	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	53,2	0,45	0,33	4,7
14.04.2021	2,932	160,891	157,125	24	24	0	0	0	0	0	0	72,4	53,8	0,44	0,33	4,1
15.04.2021	2,995	167,258	163,281	24	24	0	0	0	0	0	0	73	54,7	0,45	0,33	5,8
16.04.2021	2,896	167	163,133	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	54,2	0,46	0,33	5,6
17.04.2021	2,724	168,172	164,211	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	56	0,46	0,34	8,3
18.04.2021	2,577	169,711	165,789	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	56,3	0,47	0,34	10,4
19.04.2021	1,836	102,758	100,367	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	53,9	0,47	0,34	11
20.04.2021	0,746	24,164	23,656	24	24	0	0	0	0	0	0	67,5	36	0,48	0,33	-
Итого:	86,187	4860,512	4745,786	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,187															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	2259,583	107138,734	104559,055	29765,72	184,27
20.04.2021	2345,771	111999,242	109304,844	30509,72	184,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.04.2021 7:31:05