

#114785#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	253,02	253,02	0

Подпись исполнителя



оку 21.01.25 от 21.01.25

#114784#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dTN _н , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	76	48,9	27,07	0,7	0,7
22.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	76,3	44,2	32,09	0,7	0,7
23.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	76	44,7	31,35	0,7	0,7
24.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	42,9	29,87	0,7	0,7
25.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,2	42,4	29,79	0,7	0,7
26.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,9	41,2	30,68	0,7	0,7
27.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,2	39,7	32,48	0,7	0,7
28.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,8	38,3	33,44	0,7	0,7
29.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	71,8	38,5	33,28	0,7	0,7
30.01.2025	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	72	39,1	32,94	0,7	0,7
31.01.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	69,9	41,5	28,39	0,7	0,7
01.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,4	45,4	27	0,7	0,7
02.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,5	45,8	27,71	0,7	0,7
03.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,8	45,1	27,73	0,7	0,7
04.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73	42,8	30,26	0,7	0,7
05.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	72,9	43,6	29,33	0,7	0,7
06.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	66,6	40,1	26,45	0,7	0,7
07.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	73,4	44	29,4	0,7	0,7
08.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	78,3	48,9	29,35	0,7	0,7
09.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	80	50,2	29,85	0,7	0,7
10.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	81,6	51,5	30,07	0,7	0,7
11.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	82	54,8	27,18	0,7	0,7
12.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	81,9	55,4	26,45	0,7	0,7
13.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	80,8	55	25,78	0,7	0,7
14.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	79,8	55,5	24,32	0,7	0,7
15.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	80,3	56,2	24,1	0,7	0,7
16.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	81,1	56,5	24,62	0,7	0,7
17.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	79,9	54,6	25,25	0,7	0,7
18.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	78,5	49,2	29,3	0,7	0,7
19.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	78,2	46,9	31,38	0,7	0,7
20.02.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	80,9	50,2	30,7	0,7	0,7
Итого:	-	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	744	0	-	75,83	46,87	28,96	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	253,02	10031,18	0	0	9791,55	0	0
20.02.2025	253,02	10031,19	0	0	9791,56	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения