

#10185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2022	3,737	0	170,87	0	0	167,1	0	0	0	24	0	0	70,5	47,6	22,82	0,7	0,7	0	5,8
22.02.2022	4,836	0	276,34	0	0	269,89	0	0	0	24	0	0	72,4	54,4	18,03	0,7	0,7	0	1,2
23.02.2022	4,395	0	245,65	0	0	239,9	0	0	0	24	0	0	72,6	54,2	18,4	0,7	0,7	0	1,7
24.02.2022	3,946	0	190,39	0	0	185,97	0	0	0	24	0	0	72,1	49,4	22,69	0,7	0,7	0	4,7
25.02.2022	3,892	0	182,5	0	0	178,41	0	0	0	24	0	0	70,7	48,7	22,03	0,7	0,7	0	4,4
26.02.2022	3,955	0	213,81	0	0	209,07	0	0	0	24	0	0	70,4	51	19,39	0,7	0,7	0	2,9
27.02.2022	4,641	0	257,38	0	0	251,08	0	0	0	24	0	0	74,4	55,7	18,72	0,7	0,7	0	0,6
28.02.2022	4,568	0	203,36	0	0	198,22	0	0	0	24	0	0	75,8	52,1	23,74	0,7	0,7	0	0,5
01.03.2022	4,858	0	235,92	0	0	229,89	0	0	0	24	0	0	76	54	21,92	0,7	0,7	0	-1,2
02.03.2022	4,709	0	229,47	0	0	223,66	0	0	0	24	0	0	75,8	53,6	22,2	0,7	0,7	0	-0,1
03.03.2022	4,402	0	194,67	0	0	189,84	0	0	0	24	0	0	74,9	51,5	23,4	0,7	0,7	0	2,7
04.03.2022	4,484	0	211,78	0	0	206,57	0	0	0	24	0	0	74,5	52,6	21,87	0,7	0,7	0	2,1
05.03.2022	5,138	0	259,79	0	0	252,95	0	0	0	24	0	0	77,3	56,9	20,34	0,7	0,7	0	-2,2
06.03.2022	4,632	0	223,93	0	0	218,05	0	0	0	24	0	0	77,5	55,7	21,76	0,7	0,7	0	-1,1
07.03.2022	4,234	0	198,44	0	0	193,43	0	0	0	24	0	0	75,5	53,3	22,19	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2022	3,717	0	157,1	0	0	153,15	0	0	0	24	0	0	75,6	50,4	25,22	0,7	0,7	0	2,8
09.03.2022	4,411	0	196,69	0	0	191,82	0	0	0	24	0	0	74,6	50,8	23,81	0,7	0,7	0	1,3
10.03.2022	5,047	0	241,13	0	0	234,87	0	0	0	24	0	0	77	55,1	21,81	0,7	0,7	0	-2,5
11.03.2022	4,723	0	211,84	0	0	206,23	0	0	0	24	0	0	77,7	54	23,69	0,7	0,7	0	-1,2
12.03.2022	4,338	0	208,13	0	0	202,78	0	0	0	24	0	0	76,4	53,9	22,54	0,7	0,7	0	-0,6
13.03.2022	3,939	0	196,08	0	0	191,25	0	0	0	24	0	0	74,7	52,1	22,62	0,7	0,7	0	0
14.03.2022	4,087	0	188,46	0	0	183,93	0	0	0	24	0	0	73,5	49,8	23,69	0,7	0,7	0	1,5
15.03.2022	3,899	0	208,7	0	0	204,16	0	0	0	24	0	0	69,3	49,3	20,06	0,7	0,7	0	1,8
16.03.2022	4,007	0	200,1	0	0	195,47	0	0	0	24	0	0	72	49,7	22,32	0,7	0,7	0	2,3
17.03.2022	3,751	0	170,35	0	0	166,45	0	0	0	24	0	0	71,8	47,7	24,09	0,7	0,7	0	3,3
18.03.2022	3,587	0	160,44	0	0	156,75	0	0	0	24	0	0	72	47,3	24,7	0,7	0,7	0	4,3
19.03.2022	3,616	0	172,49	0	0	168,51	0	0	0	24	0	0	72	49,4	22,52	0,7	0,7	0	2,6
20.03.2022	3,398	0	162,48	0	0	158,68	0	0	0	24	0	0	72,7	49,1	23,59	0,7	0,7	0	-
Итого:	118,947	0	5768,29	0	0	5628,08	0	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,947																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	2511,777	129077,75	0,05	0	125465,57	0,04	0
20.03.2022	2630,724	134846,04	0,05	0	131093,65	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.03.2022 7:20:27