

#125808#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (старый корпус)
3914

Заводской номер счётчика 00123166	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	500,566	439,022	61.544

Подпись исполнителя



#125807#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3914
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	2,327	0	82,82	0	0	80,9	0	0	0	24	0	0	71,7	42,9	28,83	0,7	0,7
22.03.2025	-	2,057	0	71,52	0	0	69,95	0	0	0	24	0	0	69,8	39,2	30,55	0,7	0,7
23.03.2025	-	2,075	0	70,61	0	0	69	0	0	0	24	0	0	71,7	41,4	30,23	0,7	0,7
24.03.2025	-	2,442	0	84,63	0	0	82,74	0	0	0	24	0	0	70,5	40,9	29,63	0,7	0,7
25.03.2025	-	2,809	0	98,69	0	0	96,41	0	0	0	24	0	0	71,7	42,6	29,13	0,7	0,7
26.03.2025	-	2,328	0	76,47	0	0	74,72	0	0	0	24	0	0	71,6	40,4	31,18	0,7	0,7
27.03.2025	-	2,327	0	82,82	0	0	80,9	0	0	0	24	0	0	71,7	42,9	28,83	0,7	0,7
28.03.2025	-	1,789	0	54,08	0	0	52,85	0	0	0	24	0	0	71,4	37,5	33,91	0,7	0,7
29.03.2025	-	1,452	0	43,61	0	0	42,68	0	0	0	24	0	0	69,3	35,1	34,2	0,7	0,7
30.03.2025	-	1,782	0	59,84	0	0	58,48	0	0	0	24	0	0	71,7	41,1	30,61	0,7	0,7
31.03.2025	-	2,2	0	79,84	0	0	78,18	0	0	0	24	0	0	68	39,3	28,65	0,7	0,7
01.04.2025	-	2,375	0	76,04	0	0	74,29	0	0	0	24	0	0	72,1	40,1	31,99	0,7	0,7
02.04.2025	-	1,951	0	66,25	0	0	64,73	0	0	0	24	0	0	71,4	40,7	30,71	0,7	0,7
03.04.2025	-	1,517	0	48,17	0	0	47,14	0	0	0	24	0	0	69,8	36,3	33,46	0,7	0,7
04.04.2025	-	2,006	0	61,39	0	0	59,98	0	0	0	24	0	0	71,7	38,2	33,48	0,7	0,7
05.04.2025	-	2,961	0	107,09	0	0	104,54	0	0	0	24	0	0	73,4	44,7	28,69	0,7	0,7
06.04.2025	-	2,901	0	95,76	0	0	93,36	0	0	0	24	0	0	74,8	43,8	31,03	0,7	0,7
07.04.2025	-	3,121	0	122,61	0	0	119,82	0	0	0	24	0	0	71,5	45,3	26,18	0,7	0,7
08.04.2025	-	2,886	0	101,73	0	0	99,34	0	0	0	24	0	0	72,6	43,5	29,15	0,7	0,7
09.04.2025	-	2,765	0	103,45	0	0	101,1	0	0	0	24	0	0	71,4	43,7	27,63	0,7	0,7
10.04.2025	-	2,703	0	87,7	0	0	85,61	0	0	0	24	0	0	73,4	41,7	31,67	0,7	0,7
11.04.2025	-	2,292	0	83,54	0	0	81,77	0	0	0	24	0	0	68,6	40	28,55	0,7	0,7
12.04.2025	-	2,26	0	75,64	0	0	73,98	0	0	0	24	0	0	69,8	39	30,86	0,7	0,7
13.04.2025	-	1,74	0	55,12	0	0	53,85	0	0	0	24	0	0	71,9	39,4	32,46	0,7	0,7
14.04.2025	-	1,096	0	33,56	0	0	32,85	0	0	0	24	0	0	68,1	34,3	33,77	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,945	0	25,89	0	0	25,36	0	0	0	24	0	0	69,2	31,7	37,51	0,7	0,7
16.04.2025	-	1,041	0	31,74	0	0	31,03	0	0	0	24	0	0	71,8	38	33,73	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,323	0	17,07	0	0	16,73	0	0	0	24	0	0	63,9	47,5	16,42	0,7	0,7
18.04.2025	-	0,854	0	25,8	0	0	25,24	0	0	0	24	0	0	70,9	36,9	34,03	0,7	0,7
19.04.2025	-	1,001	0	32,47	0	0	31,72	0	0	0	24	0	0	71,1	39,4	31,68	0,7	0,7
20.04.2025	-	1,218	0	38	0	0	37,11	0	0	0	24	0	0	71,2	38,3	32,87	0,7	0,7
Итого:	-	61,544	0	2093,95	0	0	2046,36	0	0	0	744	0	0	70,9	40,2	30,7	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	439,022	16733,1	0	0	16325,24	0	0
20.04.2025	500,566	18827,1	0	0	18371,6	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения