

#10192#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
Номер абонента 3914
Порядковый номер 4279
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.04.2021	2,521	0	91,74	0	0	89,64	0	0	0	24	0	0	71,6	42,7	28,88	0,7	0,7	0	8,6
22.04.2021	3,081	0	123,06	0	0	120,26	0	0	0	24	0	0	71,6	45,6	25,96	0,7	0,7	0	4,6
23.04.2021	3,122	0	126,53	0	0	123,6	0	0	0	24	0	0	72	46,2	25,77	0,7	0,7	0	4,6
24.04.2021	2,949	0	132,63	0	0	129,65	0	0	0	24	0	0	70,9	47,3	23,62	0,7	0,7	0	4
25.04.2021	3,13	0	139,98	0	0	136,8	0	0	0	24	0	0	71,4	48	23,39	0,7	0,7	0	3,7
26.04.2021	3,57	0	161,56	0	0	157,88	0	0	0	24	0	0	71,4	48,4	23,04	0,7	0,7	0	2,9
27.04.2021	3,289	0	139,61	0	0	136,47	0	0	0	24	0	0	71,1	46,4	24,65	0,7	0,7	0	4,1
28.04.2021	2,629	0	111,47	0	0	109,01	0	0	0	24	0	0	70,6	43,4	27,15	0,7	0,7	0	6,7
29.04.2021	2,159	0	73,48	0	0	71,81	0	0	0	24	0	0	71,2	39,7	31,47	0,7	0,7	0	9,3
30.04.2021	2,536	0	104,69	0	0	102,52	0	0	0	24	0	0	67,5	42,4	25,12	0,7	0,7	0	7
01.05.2021	2,44	0	101,84	0	0	99,59	0	0	0	24	0	0	70	44,3	25,76	0,7	0,7	0	7,3
02.05.2021	2,891	0	129,37	0	0	126,55	0	0	0	24	0	0	69,8	46,1	23,74	0,7	0,7	0	6,2
03.05.2021	2,67	0	117,07	0	0	114,51	0	0	0	24	0	0	70	45,6	24,39	0,7	0,7	0	5,8
04.05.2021	1,505	0	58,82	0	0	57,53	0	0	0	24	0	0	70	44,2	25,8	0,7	0,7	0	9,6
05.05.2021	0,254	0	11,32	0	0	11,07	0	0	0	24	0	0	68,8	46,9	21,84	0,7	0,7	0	10,4
06.05.2021	0,266	0	12,69	0	0	12,44	0	0	0	24	0	0	67,5	47,6	19,87	0,7	0,7	0	6,9
07.05.2021	0,245	0	11,34	0	0	11,09	0	0	0	24	0	0	69,3	47,6	21,76	0,7	0,7	0	6,9
08.05.2021	0,087	0	5,54	0	0	5,47	0	0	0	24	0	0	67,4	51	16,33	0,7	0,7	0	6,3
09.05.2021	0,091	0	5,41	0	0	5,36	0	0	0	24	0	0	67,8	51	16,81	0,7	0,7	0	11,1
10.05.2021	0,131	0	6,75	0	0	6,64	0	0	0	24	0	0	68,3	49,2	19,11	0,7	0,7	0	17,8
11.05.2021	0,25	0	10,92	0	0	10,69	0	0	0	24	0	0	69,2	47,2	22,06	0,7	0,7	0	19,7
12.05.2021	0,29	0	13,44	0	0	13,17	0	0	0	24	0	0	67,9	47	20,98	0,7	0,7	0	19,2
13.05.2021	0,246	0	11,39	0	0	11,18	0	0	0	24	0	0	69,6	47,4	22,16	0,7	0,7	0	9,9
14.05.2021	0,238	0	10,68	0	0	10,48	0	0	0	24	0	0	69	47,4	21,66	0,7	0,7	0	10,6
15.05.2021	0,083	0	5,14	0	0	5,12	0	0	0	24	0	0	67,5	51,1	16,45	0,7	0,7	0	10
16.05.2021	0,086	0	5,31	0	0	5,26	0	0	0	24	0	0	67,3	51,1	16,22	0,7	0,7	0	12,5
17.05.2021	0,271	0	11,65	0	0	11,39	0	0	0	24	0	0	69,1	46,6	22,52	0,7	0,7	0	14,5
18.05.2021	0,235	0	10,95	0	0	10,73	0	0	0	24	0	0	69,1	48,1	20,99	0,7	0,7	0	11,4
19.05.2021	0,213	0	10,97	0	0	10,73	0	0	0	24	0	0	68,5	48,6	19,87	0,7	0,7	0	10,4
20.05.2021	0,274	0	12,05	0	0	11,77	0	0	0	24	0	0	68,6	47,3	21,25	0,7	0,7	0	-
Итого:	41,752	0	1767,4	0	0	1728,41	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,752																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2021	1946,17	103121,25	0,05	0	100130,5	0,04	0
20.05.2021	1987,922	104888,65	0,05	0	101858,91	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:21:22