

#10191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №11, МАОУ СОШ
Мира 1, Калининград (Чкаловск)
3914
4279
ВКТ-7
00123166
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.05.2023	0,091	0	6,07	0	0	5,96	0	0	0	24	0	0	67	51,5	15,5	0,7	0,7	0	-
22.05.2023	0,335	0	13,63	0	0	13,35	0	0	0	24	0	0	67,6	45,2	22,42	0,7	0,7	0	-
23.05.2023	0,298	0	12,63	0	0	12,41	0	0	0	24	0	0	67,5	45,4	22,02	0,7	0,7	0	-
24.05.2023	0,286	0	11,57	0	0	11,34	0	0	0	24	0	0	67,7	45,2	22,51	0,7	0,7	0	-
25.05.2023	0,371	0	14,11	0	0	13,82	0	0	0	24	0	0	67,4	44,3	23,12	0,7	0,7	0	-
26.05.2023	0,252	0	11,53	0	0	11,31	0	0	0	24	0	0	66,8	46,4	20,42	0,7	0,7	0	-
27.05.2023	0,092	0	6,99	0	0	6,84	0	0	0	24	0	0	66,3	52,8	13,58	0,7	0,7	0	-
28.05.2023	0,085	0	6	0	0	5,92	0	0	0	24	0	0	66,5	51,9	14,55	0,7	0,7	0	-
29.05.2023	0,102	0	6,78	0	0	6,61	0	0	0	24	0	0	66,6	51	15,55	0,7	0,7	0	-
30.05.2023	0,155	0	8,38	0	0	8,23	0	0	0	24	0	0	66,4	49,5	16,93	0,7	0,7	0	-
31.05.2023	0,094	0	7,21	0	0	7,04	0	0	0	24	0	0	66,4	52,6	13,8	0,7	0,7	0	-
01.06.2023	0,221	0	10,1	0	0	9,9	0	0	0	24	0	0	67	47,3	19,69	0,7	0,7	0	-
02.06.2023	0,233	0	11,03	0	0	10,84	0	0	0	24	0	0	66,5	47,8	18,77	0,7	0,7	0	-
03.06.2023	0,157	0	8,84	0	0	8,67	0	0	0	24	0	0	66,4	49,7	16,71	0,7	0,7	0	-
04.06.2023	0,089	0	6,89	0	0	6,78	0	0	0	24	0	0	66,5	53	13,53	0,7	0,7	0	-
05.06.2023	0,268	0	12,48	0	0	12,21	0	0	0	24	0	0	67	48,4	18,62	0,7	0,7	0	-
06.06.2023	0,212	0	11,49	0	0	11,3	0	0	0	24	0	0	67,3	50	17,31	0,7	0,7	0	-
07.06.2023	0,232	0	10,91	0	0	10,72	0	0	0	24	0	0	67,2	48,8	18,32	0,7	0,7	0	-
08.06.2023	0,235	0	10,41	0	0	10,19	0	0	0	24	0	0	67,3	47,2	20,06	0,7	0,7	0	-
09.06.2023	0,24	0	10,77	0	0	10,53	0	0	0	24	0	0	67,1	47,3	19,75	0,7	0,7	0	-
10.06.2023	0,121	0	7,66	0	0	7,51	0	0	0	24	0	0	66,7	50,9	15,73	0,7	0,7	0	-
11.06.2023	0,08	0	5,76	0	0	5,72	0	0	0	24	0	0	66,2	52	14,17	0,7	0,7	0	-
12.06.2023	0,161	0	8,83	0	0	8,66	0	0	0	24	0	0	66,8	49,4	17,32	0,7	0,7	0	-
13.06.2023	0,241	0	10,66	0	0	10,49	0	0	0	24	0	0	66,9	47,4	19,52	0,7	0,7	0	-
14.06.2023	0,191	0	8,95	0	0	8,81	0	0	0	24	0	0	67,3	47,7	19,54	0,7	0,7	0	-
15.06.2023	0,193	0	9,51	0	0	9,34	0	0	0	24	0	0	66,8	48,4	18,38	0,7	0,7	0	-
16.06.2023	0,268	0	11,9	0	0	11,69	0	0	0	24	0	0	67,1	47,8	19,35	0,7	0,7	0	-
17.06.2023	0,108	0	7,31	0	0	7,17	0	0	0	24	0	0	66,5	51	15,48	0,7	0,7	0	-
18.06.2023	0,08	0	5,71	0	0	5,67	0	0	0	24	0	0	66,4	52	14,4	0,7	0,7	0	-
19.06.2023	0,248	0	10,54	0	0	10,39	0	0	0	24	0	0	67,2	47	20,2	0,7	0,7	0	-
20.06.2023	0,14	0	51,54	0	0	50,82	0	0	0	24	0	0	54,7	48,9	5,76	0,7	0,7	0	-
Итого:	5,879	0	336,19	0	0	330,24	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,879																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2023	504,512	18277,33	0	0	17827,53	0	0
20.06.2023	510,391	18613,52	0	0	18157,77	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.06.2023 7:24:59