

#10194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.06.2021	0,159	0	11,81	0	0	11,57	0	0	0	24	0	0	69,5	55,8	13,69	0,7	0,7	0	-
22.06.2021	0,105	0	11,35	0	0	11,11	0	0	0	24	0	0	68,6	59,3	9,34	0,7	0,7	0	-
23.06.2021	0,105	0	11	0	0	10,76	0	0	0	24	0	0	67,1	57,4	9,64	0,7	0,7	0	-
24.06.2021	0,147	0	11,45	0	0	11,21	0	0	0	24	0	0	68,2	55,2	12,96	0,7	0,7	0	-
25.06.2021	0,152	0	11,58	0	0	11,34	0	0	0	24	0	0	69,1	55,7	13,39	0,7	0,7	0	-
26.06.2021	0,117	0	11,82	0	0	11,58	0	0	0	24	0	0	69,1	58,8	10,27	0,7	0,7	0	-
27.06.2021	0,126	0	11,84	0	0	11,6	0	0	0	24	0	0	69,3	58,4	10,92	0,7	0,7	0	-
28.06.2021	0,15	0	11,73	0	0	11,49	0	0	0	24	0	0	68,8	55,8	13,04	0,7	0,7	0	-
29.06.2021	0,158	0	12,19	0	0	11,94	0	0	0	24	0	0	69	55,6	13,35	0,7	0,7	0	-
30.06.2021	0,135	0	11,67	0	0	11,43	0	0	0	24	0	0	68,6	56,8	11,81	0,7	0,7	0	-
01.07.2021	0,151	0	11,98	0	0	11,74	0	0	0	24	0	0	69	56,2	12,79	0,7	0,7	0	-
02.07.2021	0,145	0	11,88	0	0	11,64	0	0	0	24	0	0	68,9	56,3	12,64	0,7	0,7	0	-
03.07.2021	0,1	0	11,76	0	0	11,52	0	0	0	24	0	0	68,5	59,9	8,6	0,7	0,7	0	-
04.07.2021	0,093	0	11,77	0	0	11,53	0	0	0	24	0	0	69	61	7,93	0,7	0,7	0	-
05.07.2021	0,127	0	11,68	0	0	11,44	0	0	0	24	0	0	68,5	57,4	11,11	0,7	0,7	0	-
06.07.2021	0,133	0	11,84	0	0	11,6	0	0	0	24	0	0	69,4	57,9	11,48	0,7	0,7	0	-
07.07.2021	0,127	0	11,89	0	0	11,65	0	0	0	24	0	0	69,5	58,4	11,16	0,7	0,7	0	-
08.07.2021	0,127	0	11,79	0	0	11,55	0	0	0	24	0	0	68,5	57,3	11,18	0,7	0,7	0	-
09.07.2021	0,138	0	11,77	0	0	11,53	0	0	0	24	0	0	68,7	56,7	11,95	0,7	0,7	0	-
10.07.2021	0,093	0	11,96	0	0	11,72	0	0	0	24	0	0	68,9	60,9	7,98	0,7	0,7	0	-
11.07.2021	0,092	0	11,88	0	0	11,64	0	0	0	24	0	0	68,8	61,2	7,64	0,7	0,7	0	-
12.07.2021	0,124	0	11,71	0	0	11,47	0	0	0	24	0	0	69	58	10,94	0,7	0,7	0	-
13.07.2021	0,13	0	11,75	0	0	11,51	0	0	0	24	0	0	69,2	58,1	11,14	0,7	0,7	0	-
14.07.2021	0,13	0	11,78	0	0	11,54	0	0	0	24	0	0	69	57,8	11,15	0,7	0,7	0	-
15.07.2021	0,099	0	11,91	0	0	11,67	0	0	0	24	0	0	68,7	60,3	8,4	0,7	0,7	0	-
16.07.2021	0,102	0	11,94	0	0	11,7	0	0	0	24	0	0	69,1	60,7	8,46	0,7	0,7	0	-
17.07.2021	0,083	0	11,84	0	0	11,6	0	0	0	24	0	0	68,8	61,4	7,44	0,7	0,7	0	-
18.07.2021	0,091	0	11,85	0	0	11,61	0	0	0	24	0	0	69	61,2	7,81	0,7	0,7	0	-
19.07.2021	0,098	0	11,69	0	0	11,45	0	0	0	24	0	0	68,3	59,8	8,55	0,7	0,7	0	-
20.07.2021	0,113	0	11,75	0	0	11,51	0	0	0	24	0	0	69,1	59,3	9,81	0,7	0,7	0	-
Итого:	3,65	0	352,86	0	0	345,65	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,65																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2021	1993,05	105204,17	0,05	0	102168,27	0,04	0
20.07.2021	1996,7	105557,03	0,05	0	102513,92	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.07.2021 18:15:51