

#10179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.07.2022	0,126	0	7,3	0	0	7,12	0	0	0	24	0	0	67,1	49,5	17,59	0,7	0,7	0	-
22.07.2022	0,136	0	7,89	0	0	7,66	0	0	0	24	0	0	66,9	49,2	17,76	0,7	0,7	0	-
23.07.2022	0,119	0	7,7	0	0	7,48	0	0	0	24	0	0	66,3	50,5	15,87	0,7	0,7	0	-
24.07.2022	0,092	0	6,44	0	0	6,3	0	0	0	24	0	0	66,1	51,9	14,16	0,7	0,7	0	-
25.07.2022	0,106	0	7,75	0	0	7,54	0	0	0	24	0	0	66,8	52,1	14,64	0,7	0,7	0	-
26.07.2022	0,106	0	7,06	0	0	6,87	0	0	0	24	0	0	66,2	50,9	15,28	0,7	0,7	0	-
27.07.2022	0,115	0	7,76	0	0	7,58	0	0	0	24	0	0	66,3	51,1	15,13	0,7	0,7	0	-
28.07.2022	0,096	0	6,62	0	0	6,47	0	0	0	24	0	0	66	51,2	14,71	0,7	0,7	0	-
29.07.2022	0,091	0	6,26	0	0	6,12	0	0	0	24	0	0	66,2	51,5	14,64	0,7	0,7	0	-
30.07.2022	0,078	0	5,79	0	0	5,72	0	0	0	24	0	0	66,2	52,1	14,16	0,7	0,7	0	-
31.07.2022	0,074	0	5,82	0	0	5,76	0	0	0	24	0	0	66	52,3	13,68	0,7	0,7	0	-
01.08.2022	0,09	0	5,93	0	0	5,84	0	0	0	24	0	0	66,6	51	15,59	0,7	0,7	0	-
02.08.2022	0,088	0	6,25	0	0	6,16	0	0	0	24	0	0	65,9	51,5	14,35	0,7	0,7	0	-
03.08.2022	0,014	0	43,89	0	0	43,44	0	0	0	24	0	0	47,2	36,9	10,31	0,7	0,7	0	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,4	24,5	1,85	0,7	0,7	0	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	23,6	1,24	0,7	0,7	0	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	22,5	1,22	0,7	0,7	0	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	20,5	1,79	0,7	0,7	0	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	19,8	1,69	0,7	0,7	0	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	19,4	1,5	0,7	0,7	0	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	19,2	1,37	0,7	0,7	0	-
11.08.2022	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	0	24	0	0	20,3	19,1	1,2	0,7	0,7	0	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,3	19,2	1,14	0,7	0,7	0	-
13.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	19,8	0,92	0,7	0,7	0	-
14.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,9	20,1	0,88	0,7	0,7	0	-
15.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,6	0,76	0,7	0,7	0	-
16.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,8	21,1	0,68	0,7	0,7	0	-
17.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,4	0,6	0,7	0,7	0	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,4	0,62	0,7	0,7	0	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	21,6	0,53	0,7	0,7	0	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,7	0,41	0,7	0,7	0	-
Итого:	1,331	0	132,47	0	0	130,07	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,331																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2022	2759,78	141494,2	0,05	0	137591,43	0,04	0
20.08.2022	2761,111	141626,67	0,05	0	137721,5	0,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.08.2022 15:02:34