

#10202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2022 по 20.10.2022

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.09.2022	0,278	0	13,03	0	0	12,75	0	0	0	24	0	0	66,4	46,7	19,68	0,7	0,7	0	-
22.09.2022	0,297	0	12,44	0	0	12,18	0	0	0	24	0	0	67,1	45,6	21,52	0,7	0,7	0	-
23.09.2022	0,251	0	11,59	0	0	11,33	0	0	0	24	0	0	66,6	46,5	20,12	0,7	0,7	0	-
24.09.2022	0,083	0	6,3	0	0	6,17	0	0	0	24	0	0	66	52,2	13,77	0,7	0,7	0	-
25.09.2022	0,085	0	6,56	0	0	6,44	0	0	0	24	0	0	65,8	52,2	13,58	0,7	0,7	0	-
26.09.2022	0,302	0	13,55	0	0	13,27	0	0	0	24	0	0	66,9	46	20,84	0,7	0,7	0	-
27.09.2022	0,266	0	11,67	0	0	11,39	0	0	0	24	0	0	67	45,8	21,19	0,7	0,7	0	-
28.09.2022	0,252	0	11,84	0	0	11,58	0	0	0	24	0	0	66,5	46,5	19,93	0,7	0,7	0	-
29.09.2022	0,303	0	13,93	0	0	13,65	0	0	0	24	0	0	66,2	47,1	19,07	0,7	0,7	0	-
30.09.2022	0,297	0	13,12	0	0	12,85	0	0	0	24	0	0	67	46,4	20,65	0,7	0,7	0	-
01.10.2022	0,083	0	6,32	0	0	6,2	0	0	0	24	0	0	66,1	52,2	13,87	0,7	0,7	0	-
02.10.2022	0,088	0	7,18	0	0	7,01	0	0	0	24	0	0	65,4	52,3	13,07	0,7	0,7	0	-
03.10.2022	0,744	0	26,86	0	0	26,29	0	0	0	24	0	0	67,1	42,3	24,83	0,7	0,7	0	-
04.10.2022	1,681	0	57,49	0	0	56,3	0	0	0	24	0	0	68,8	37,4	31,39	0,7	0,7	0	-
05.10.2022	1,531	0	61,38	0	0	60,22	0	0	0	24	0	0	64,1	36,2	27,97	0,7	0,7	0	-
06.10.2022	1,484	0	46,52	0	0	45,56	0	0	0	24	0	0	67,1	34,2	32,85	0,7	0,7	0	-
07.10.2022	1,584	0	48,03	0	0	46,99	0	0	0	24	0	0	68,9	34,8	34,05	0,7	0,7	0	-
08.10.2022	1,334	0	40,39	0	0	39,53	0	0	0	24	0	0	68,9	34,3	34,64	0,7	0,7	0	-
09.10.2022	1,563	0	48,16	0	0	47,12	0	0	0	24	0	0	68,8	35,1	33,68	0,7	0,7	0	-
10.10.2022	1,933	0	63,62	0	0	62,25	0	0	0	24	0	0	68,9	37	31,84	0,7	0,7	0	-
11.10.2022	1,656	0	49,41	0	0	48,33	0	0	0	24	0	0	69,5	35,1	34,38	0,7	0,7	0	-
12.10.2022	1,704	0	51,55	0	0	50,4	0	0	0	24	0	0	69,4	35,5	33,89	0,7	0,7	0	-
13.10.2022	1,6	0	47,79	0	0	46,74	0	0	0	24	0	0	69,5	35,1	34,38	0,7	0,7	0	-
14.10.2022	1,552	0	48,3	0	0	47,28	0	0	0	24	0	0	69,1	35,7	33,4	0,7	0,7	0	-
15.10.2022	1,129	0	33,7	0	0	32,99	0	0	0	24	0	0	68,9	33,8	35,02	0,7	0,7	0	-
16.10.2022	0,945	0	25,89	0	0	25,36	0	0	0	24	0	0	69,2	31,7	37,51	0,7	0,7	0	-
17.10.2022	1,192	0	34,09	0	0	33,38	0	0	0	24	0	0	69,2	33,2	35,99	0,7	0,7	0	-
18.10.2022	1,278	0	34,77	0	0	34	0	0	0	24	0	0	69,9	32	37,83	0,7	0,7	0	-
19.10.2022	1,924	0	62,47	0	0	61,13	0	0	0	24	0	0	68,9	37	31,88	0,7	0,7	0	-
20.10.2022	2,019	0	65,68	0	0	64,26	0	0	0	24	0	0	69,4	37,7	31,73	0,7	0,7	0	-
Итого:	29,438	0	973,63	0	0	952,95	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,438																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2022	2764,808	141817,79	0,05	0	137908,72	0,04	0
20.10.2022	2794,246	142791,42	0,05	0	138861,67	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.10.2022 7:16:00