

#10186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2021 по 20.12.2021

Потребитель Школа №11, МАОУ СОШ
 Адрес потребителя Мира 1, Калининград (Чкаловск)
 Номер абонента 3914
 Порядковый номер 4279
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123166
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.11.2021	2,977	0	119,19	0	0	116,48	0	0	0	24	0	0	71,4	45,3	26,07	0,7	0,7	0	6
22.11.2021	4,268	0	209,92	0	0	205,14	0	0	0	24	0	0	71,5	50,6	20,9	0,7	0,7	0	-
23.11.2021	3,881	0	178,12	0	0	174,02	0	0	0	24	0	0	71,8	49	22,82	0,7	0,7	0	-
24.11.2021	3,395	0	138,24	0	0	135,06	0	0	0	24	0	0	71,7	46,1	25,66	0,7	0,7	0	-
25.11.2021	3,688	0	154,54	0	0	150,99	0	0	0	24	0	0	71,7	47	24,7	0,7	0,7	0	-
26.11.2021	4,034	0	190,73	0	0	186,37	0	0	0	24	0	0	71,6	49,8	21,83	0,7	0,7	0	-
27.11.2021	4,244	0	219,14	0	0	213,89	0	0	0	24	0	0	73,4	53,5	19,94	0,7	0,7	0	-
28.11.2021	4,032	0	189,18	0	0	184,62	0	0	0	24	0	0	73,8	51,9	21,89	0,7	0,7	0	-
29.11.2021	4,613	0	239,08	0	0	233,42	0	0	0	24	0	0	72,9	53	19,93	0,7	0,7	0	-
30.11.2021	4,63	0	230,13	0	0	224,56	0	0	0	24	0	0	73,8	53	20,79	0,7	0,7	0	-
01.12.2021	4,843	0	231,46	0	0	225,57	0	0	0	24	0	0	75,9	54,2	21,68	0,7	0,7	0	-
02.12.2021	4,431	0	216,58	0	0	211,42	0	0	0	24	0	0	73,3	52,2	21,1	0,7	0,7	0	-
03.12.2021	4,543	0	221,37	0	0	216,05	0	0	0	24	0	0	73,4	52,4	20,96	0,7	0,7	0	-
04.12.2021	4,199	0	215,83	0	0	210,53	0	0	0	24	0	0	74,2	54,1	20,13	0,7	0,7	0	-
05.12.2021	4,605	0	221,91	0	0	216,21	0	0	0	24	0	0	76,3	55	21,3	0,7	0,7	0	-
06.12.2021	5,877	0	256,16	0	0	248,55	0	0	0	24	0	0	82,7	59,1	23,65	0,7	0,7	0	-
07.12.2021	6,209	0	252,38	0	0	244,34	0	0	0	24	0	0	86,3	60,8	25,48	0,7	0,7	0	-
08.12.2021	6,413	0	261,08	0	0	252,6	0	0	0	24	0	0	87,2	61,8	25,41	0,7	0,7	0	-
09.12.2021	6,041	0	255,24	0	0	247,4	0	0	0	24	0	0	84,3	59,8	24,55	0,7	0,7	0	-
10.12.2021	5,051	0	219,8	0	0	213,92	0	0	0	24	0	0	78,2	54,3	23,86	0,7	0,7	0	-
11.12.2021	4,763	0	206,35	0	0	200,86	0	0	0	24	0	0	78	54,2	23,75	0,7	0,7	0	-
12.12.2021	4,966	0	226,91	0	0	220,76	0	0	0	24	0	0	78,8	56,3	22,51	0,7	0,7	0	-
13.12.2021	4,851	0	228,31	0	0	222,54	0	0	0	24	0	0	75,6	53,8	21,77	0,7	0,7	0	-
14.12.2021	4,366	0	192,98	0	0	188,18	0	0	0	24	0	0	75	51,7	23,33	0,7	0,7	0	-
15.12.2021	3,758	0	160,09	0	0	156,36	0	0	0	24	0	0	72,4	48,2	24,14	0,7	0,7	0	-
16.12.2021	3,565	0	144,48	0	0	141,18	0	0	0	24	0	0	71,6	46,1	25,53	0,7	0,7	0	-
17.12.2021	3,906	0	176,75	0	0	172,68	0	0	0	24	0	0	71,8	49	22,77	0,7	0,7	0	-
18.12.2021	3,595	0	163,1	0	0	159,32	0	0	0	24	0	0	71,9	49,2	22,66	0,7	0,7	0	-
19.12.2021	3,881	0	194,65	0	0	190,15	0	0	0	24	0	0	71,8	50,9	20,83	0,7	0,7	0	-
20.12.2021	5,077	0	246,32	0	0	239,94	0	0	0	24	0	0	76,7	55,5	21,22	0,7	0,7	0	-
Итого:	134,702	0	6160,02	0	0	6003,11	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	134,702																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2021	2139,017	111501,85	0,05	0	108328,18	0,04	0
20.12.2021	2273,719	117661,87	0,05	0	114331,29	0,04	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.12.2021 7:29:36