

ул. М. Баграмяна, 34 п/у 8218

#119869#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4713
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.02.2025	-	4,129	0	151,321	0	0	147,213	0	0	24	0	0	0	78,8	50,4	0	0,58	0,35	0
22.02.2025	-	3,552	0	133,851	0	0	130,521	0	0	24	0	0	0	75	47,8	0	0,58	0,35	0
23.02.2025	-	3,522	0	142,831	0	0	139,409	0	0	24	0	0	0	73,5	48	0	0,57	0,35	0
24.02.2025	-	3,519	0	136,771	0	0	133,617	0	0	24	0	0	0	72	45,6	0	0,57	0,36	0
25.02.2025	-	3,473	0	148,251	0	0	145	0	0	24	0	0	0	70	46	0	0,55	0,37	0
26.02.2025	-	3,296	0	132,191	0	0	129,315	0	0	24	0	0	0	69,7	44,2	0	0,56	0,37	0
27.02.2025	-	3,108	0	130,881	0	0	128,16	0	0	24	0	0	0	68	43,7	0	0,56	0,37	0
28.02.2025	-	3,334	0	144,541	0	0	141,472	0	0	24	0	0	0	68,8	45,2	0	0,55	0,37	0
01.03.2025	-	3,286	0	140,891	0	0	137,738	0	0	24	0	0	0	70,8	46,9	0	0,56	0,36	0
02.03.2025	-	3,128	0	126,091	0	0	123,279	0	0	24	0	0	0	70,6	45,3	0	0,56	0,37	0
03.03.2025	-	3,17	0	126,951	0	0	124,251	0	0	24	0	0	0	68,8	43,4	0	0,55	0,37	0
04.03.2025	-	3,019	0	120,93	0	0	118,395	0	0	24	0	0	0	68,3	42,8	0	0,55	0,37	0
05.03.2025	-	2,655	0	107,31	0	0	105,114	0	0	24	0	0	0	67,4	42	0	0,55	0,38	0
06.03.2025	-	2,694	0	104,21	0	0	102,074	0	0	24	0	0	0	67,4	40,7	0	0,56	0,38	0
07.03.2025	-	2,67	0	109,53	0	0	107,275	0	0	24	0	0	0	67,6	41,8	0	0,55	0,37	0
08.03.2025	-	2,521	0	108,56	0	0	106,357	0	0	24	0	0	0	67	42	0	0,55	0,37	0
09.03.2025	-	2,386	0	101,47	0	0	99,427	0	0	24	0	0	0	66,8	41,2	0	0,55	0,37	0
10.03.2025	-	2,239	0	84,94	0	0	83,237	0	0	24	0	0	0	66,6	38,9	0	0,56	0,37	0
11.03.2025	-	3,037	0	129,371	0	0	126,663	0	0	24	0	0	0	68,2	44,2	0	0,55	0,37	0
12.03.2025	-	2,974	0	121,831	0	0	119,263	0	0	24	0	0	0	68,5	43,5	0	0,56	0,37	0
13.03.2025	-	3,082	0	126,601	0	0	123,792	0	0	24	0	0	0	70,5	45,5	0	0,55	0,37	0
14.03.2025	-	3,424	0	132,951	0	0	129,851	0	0	24	0	0	0	72,4	46	0	0,56	0,36	0
15.03.2025	-	3,308	0	134,781	0	0	131,603	0	0	24	0	0	0	72,8	47,4	0	0,56	0,36	0
16.03.2025	-	3,335	0	134,111	0	0	130,931	0	0	24	0	786432	0	73	47,4	0	0,56	0,36	0
17.03.2025	-	3,731	0	149,301	0	0	145,685	0	0	24	0	0	0	73,9	48,2	0	0,56	0,36	0
18.03.2025	-	3,343	0	130,151	0	0	127,14	0	0	24	0	0	0	72	45,7	0	0,56	0,37	0
19.03.2025	-	3,234	0	131,281	0	0	128,403	0	0	24	0	0	0	70	44,6	0	0,55	0,37	0
20.03.2025	-	3,025	0	126,891	0	0	124,173	0	0	24	0	0	0	69,1	43,6	0	0,55	0,37	0
Итого:	-	88,194	0	3568,791	0	0	3489,358	0	0	672	0	-	-	70,27	44,71	0	0,56	0,37	0

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.02.2025	4380,978	361170,812	0	0	352755,812	0	0	54504,98	768	1283,87	0
20.03.2025	4469,173	364739,594	0	0	356245,188	0	0	55176,98	1440	1283,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

