

#10133#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Шевцовой-56, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
 Номер абонента 5182
 Порядковый номер 6985
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3602
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2021 | 2,526 | 0 | 253,154 | 0 | 0 | 249,968 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 42 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,304 | 0 | 252,399 | 0 | 0 | 249,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 40,7 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,382 | 0 | 252,572 | 0 | 0 | 249,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 41,2 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,329 | 0 | 252,324 | 0 | 0 | 249,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 41 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,404 | 0 | 252,779 | 0 | 0 | 249,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 41,7 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,196 | 0 | 252,274 | 0 | 0 | 249,441 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 40,5 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,125 | 0 | 251,914 | 0 | 0 | 249,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 40,1 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,066 | 0 | 252,499 | 0 | 0 | 249,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 40 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,366 | 0 | 253,582 | 0 | 0 | 250,556 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 41,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,711 | 0 | 254,509 | 0 | 0 | 251,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 43,6 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,59 | 0 | 254,314 | 0 | 0 | 251,012 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 42,6 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,722 | 0 | 254,804 | 0 | 0 | 251,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 43,6 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,695 | 0 | 254,657 | 0 | 0 | 251,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 43,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,741 | 0 | 254,904 | 0 | 0 | 251,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 43,5 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,658 | 0 | 255,042 | 0 | 0 | 251,683 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 42,7 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,396 | 0 | 253,797 | 0 | 0 | 250,798 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 40,8 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,216 | 0 | 253,569 | 0 | 0 | 250,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 40 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 1,994 | 0 | 251,754 | 0 | 0 | 249,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 38,2 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 1,947 | 0 | 252,017 | 0 | 0 | 249,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 38,3 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 1,95 | 0 | 252,354 | 0 | 0 | 249,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 38,4 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,333 | 0 | 254,602 | 0 | 0 | 251,635 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 41 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,129 | 0 | 253,267 | 0 | 0 | 250,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 39,5 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,04 | 0 | 252,864 | 0 | 0 | 250,328 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 38,5 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,009 | 0 | 252,714 | 0 | 0 | 250,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 38,3 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,019 | 0 | 253,074 | 0 | 0 | 250,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 38,9 | 0 | 0,41 | 0,38 | 0 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 1,98 | 0 | 253,644 | 0 | 0 | 251,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 39,6 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 1,983 | 0 | 254,202 | 0 | 0 | 251,499 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40,1 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 11 |
| 20.04.2021 | 1,949 | 0 | 254,374 | 0 | 0 | 251,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 40,1 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 1,923 | 0 | 253,912 | 0 | 0 | 251,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 39,7 | 0 | 0,41 | 0,39 | 0 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,305 | 0 | 254,419 | 0 | 0 | 251,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 41,3 | 0 | 0,43 | 0,4 | 0 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,376 | 0 | 254,979 | 0 | 0 | 251,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 41,7 | 0 | 0,42 | 0,39 | 0 | - |
| Итого: | 70,364 | 0 | 7857,269 | 0 | 0 | 7766,91 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.03.2021 | 2639,484 | 268332,281 | 0 | 0 | 264628,969 | 0 | 0 | 22603,22 | 696 | 16527,47 | 0 |
| 23.04.2021 | 2709,847 | 276189,562 | 0 | 0 | 272395,875 | 0 | 0 | 23347,22 | 1440 | 16527,47 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:40:20