

#130823#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Шевцовой-56, ТСЖ, УК
Бульвар Л. Шевцовой 56, Калининград
5182
6990
ВКТ-9
3602
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,9	0	49,99	40,247	0	49,136	39,77	0	24	0	524288	0	61	50,6	0	0,33	0,33	0	-
25.04.2025	0,889	0	49,38	39,994	0	48,54	39,528	0	24	0	524288	0	60,8	50,2	0	0,32	0,34	0	-
26.04.2025	0,916	0	49,66	39,772	0	48,816	39,312	0	24	0	524288	0	60,8	50	0	0,34	0,35	0	-
27.04.2025	1,024	0	51,528	39,489	0	50,652	39,029	0	24	0	524288	0	60,9	50,2	0	0,45	0,35	0	-
28.04.2025	0,887	0	48,828	39,533	0	47,999	39,077	0	24	0	524288	0	60,8	49,9	0	0,38	0,34	0	-
29.04.2025	0,899	0	48,913	39,331	0	48,085	38,878	0	24	0	524288	0	60,8	49,9	0	0,42	0,34	0	-
30.04.2025	0,954	0	49,828	39,018	0	48,984	38,566	0	24	0	524288	0	60,8	50	0	0,39	0,34	0	-
01.05.2025	0,898	0	48,475	38,873	0	47,654	38,424	0	24	0	524288	0	60,9	50	0	0,45	0,34	0	-
02.05.2025	0,948	0	49,36	38,585	0	48,525	38,136	0	24	0	524288	0	60,8	50,1	0	0,46	0,34	0	-
03.05.2025	0,878	0	48,005	38,597	0	47,192	38,151	0	24	0	524288	0	60,8	50	0	0,37	0,34	0	-
04.05.2025	0,982	0	50,093	38,677	0	49,24	38,227	0	24	0	524288	0	60,9	50,1	0	0,33	0,34	0	-
05.05.2025	0,948	0	49,203	38,517	0	48,368	38,075	0	24	0	524288	0	60,8	49,8	0	0,33	0,35	0	-
06.05.2025	0,894	0	47,873	38,297	0	47,064	37,863	0	24	0	786432	0	60,6	49,5	0	0,32	0,35	0	-
07.05.2025	0,919	0	47,92	37,865	0	47,111	37,437	0	24	0	524288	0	60,7	49,5	0	0,38	0,35	0	-
08.05.2025	0,918	0	47,893	37,91	0	47,084	37,483	0	24	0	524288	0	60,7	49,4	0	0,36	0,35	0	-
09.05.2025	0,903	0	47,255	37,669	0	46,457	37,248	0	24	0	524288	0	60,7	49,2	0	0,4	0,35	0	-
10.05.2025	0,944	0	47,62	37,036	0	46,816	36,62	0	24	0	524288	0	60,7	49,3	0	0,42	0,35	0	-
11.05.2025	0,971	0	48,228	36,919	0	47,421	36,508	0	24	0	524288	0	60,4	49,1	0	0,38	0,35	0	-
12.05.2025	0,902	0	47,2	36,741	0	46,439	36,346	0	24	0	786432	0	59,1	48,2	0	0,33	0,35	0	-
13.05.2025	0,874	0	47,503	36,502	0	46,787	36,131	0	24	0	786432	0	57	46,9	0	0,29	0,35	0	-
14.05.2025	0,868	0	47,585	36,229	0	46,891	35,871	0	24	0	786432	0	56	46,2	0	0,3	0,35	0	-
15.05.2025	0,831	0	46,593	35,976	0	45,923	35,629	0	24	0	786432	0	55,6	45,7	0	0,29	0,35	0	-
16.05.2025	0,853	0	47,01	35,809	0	46,34	35,466	0	24	0	524288	0	55,4	45,5	0	0,3	0,35	0	-
17.05.2025	0,833	0	46,553	35,59	0	45,902	35,255	0	24	0	524288	0	54,9	45,1	0	0,4	0,35	0	-
18.05.2025	0,846	0	47,44	35,491	0	46,8	35,165	0	24	0	786432	0	53,9	44,6	0	0,37	0,35	0	-
19.05.2025	0,847	0	46,788	35,201	0	46,142	34,874	0	24	0	786432	0	54,5	44,9	0	0,39	0,35	0	-
20.05.2025	0,816	0	46,075	35,101	0	45,441	34,772	0	24	0	524288	0	54,5	45	0	0,47	0,35	0	-
21.05.2025	0,793	0	45,385	34,932	0	44,756	34,602	0	24	0	524288	0	54,7	45,2	0	0,48	0,35	0	-
22.05.2025	0,801	0	45,418	34,729	0	44,787	34,4	0	24	0	524288	0	54,8	45,3	0	0,46	0,35	0	-
23.05.2025	0,836	0	45,988	34,347	0	45,351	34,023	0	24	0	524288	0	54,6	45,2	0	0,4	0,35	0	-
Итого:	26,772	0	1439,59	1122,977	0	1416,703	1110,866	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,772																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2025	2306,147	103335,016	71569,852	0	101716,273	70834,242	0	61606,85	760,8	13332,58	7,2
23.05.2025	2332,921	104774,609	72692,828	0	103132,977	71945,109	0	62326,85	1480,8	13332,58	7,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 7:41:39