

#119891#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 2 "новый")
4712

Заводской номер счётчика 19085054	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1580,608	1458,742	121.866	29.107

Подпись исполнителя



#119890#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 19085054
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	5,684	0	61,424	0	0	59,726	0	0	24	0	79,5	56,8	0,46	0,33
22.02.2025	-	4,428	0	49,009	0	0	47,746	0	0	24	0	76,5	54,4	0,47	0,33
23.02.2025	-	4,318	0	52,6	0	0	51,299	0	0	24	0	74,7	54,7	0,47	0,33
24.02.2025	-	4,852	0	57,652	0	0	56,287	0	0	24	0	72,8	52,3	0,48	0,33
25.02.2025	-	4,943	0	66,515	0	0	65,017	0	0	24	0	70,9	52,7	0,47	0,33
26.02.2025	-	4,691	0	58,537	0	0	57,239	0	0	24	0	70,2	50,7	0,47	0,33
27.02.2025	-	4,535	0	58,971	0	0	57,707	0	0	24	0	69	50,2	0,48	0,33
28.02.2025	-	4,915	0	67,699	0	0,001	66,243	0	0,001	24	0	69,2	51,5	0,47	0,33
01.03.2025	-	4,529	0	62,481	0	0	61,048	0	0	24	0	71,6	54	0,47	0,33
02.03.2025	-	4,302	0	56,501	0	0	55,214	0	0	24	0	71,4	52,8	0,47	0,33
03.03.2025	-	4,461	0	56,345	0	0	55,114	0	0	24	0	69,7	50,4	0,48	0,33
04.03.2025	-	4,242	0	55,989	0	0	54,806	0	0	24	0	68,5	50,1	0,48	0,33
05.03.2025	-	3,9	0	49,474	0	0	48,434	0	0	24	0	68,3	49,1	0,48	0,33
06.03.2025	-	3,291	0	43,018	0	0	42,114	0	0	24	0	68,1	49,5	0,48	0,33
07.03.2025	-	3,459	0	47,259	0	0	46,27	0	0	24	0	68,1	50,3	0,48	0,32
08.03.2025	-	3,2	0	49,322	0	0	48,29	0	0	24	0	68	52,2	0,48	0,33
09.03.2025	-	3,273	0	48,19	0	0	47,177	0	0	24	0	68,3	51,7	0,48	0,32
10.03.2025	-	3,074	0	42,001	0	0	41,122	0	0	24	0	68,1	50,3	0,49	0,32
11.03.2025	-	4,523	0	60,922	0	0	59,619	0	0	24	0	68,8	50,7	0,48	0,32
12.03.2025	-	4,274	0	57,508	0	0	56,276	0	0	24	0	69	50,9	0,48	0,32
13.03.2025	-	4,476	0	55,177	0	0	53,915	0	0	24	0	71,5	51,7	0,48	0,32
14.03.2025	-	4,736	0	57,952	0	0	56,575	0	0	24	0	73	53	0,48	0,33
15.03.2025	-	4,311	0	56,14	0	0	54,757	0	0	24	0	74,4	55,7	0,48	0,33
16.03.2025	-	4,567	0	56,795	0	0	55,412	0	0	24	0	74,1	54,4	0,48	0,33
17.03.2025	-	5,183	0	62,366	0	0	60,814	0	0	24	0	75	54,6	0,48	0,33
18.03.2025	-	5,115	0	61,057	0	0,001	59,605	0	0,001	24	0	73,1	52,6	0,48	0,33
19.03.2025	-	4,453	0	54,83	0	0	53,585	0	0	24	0	71,2	51,4	0,48	0,33
20.03.2025	-	4,131	0	56,409	0	0	55,178	0	0	24	0	69,7	51,9	0,48	0,33
Итого:	-	121,866	0	1562,143	0	0,002	1526,589	0	0,002	672	0	71,17	52,16	0,48	0,33

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1458,742	26000,532	0	0,157	25390,574	0	0,155	12441	3
20.03.2025	1580,608	27562,677	0	0,159	26917,163	0	0,157	13113	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения