

#9991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Черепичная 4, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7078
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00220992
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,503	0,013	25,17	24,55	24,68	24,31	0,37	24	0	0	68,4	48,6	19,77	0,57	0,5	-
25.06.2021	0,499	0,009	26,08	25,48	25,57	25,23	0,34	24	0	0	68	49	18,94	0,57	0,5	-
26.06.2021	0,485	0,012	25,45	24,85	24,96	24,61	0,35	24	0	0	68,3	49,3	18,95	0,57	0,5	-
27.06.2021	0,522	0,013	26,05	25,43	25,55	25,19	0,36	24	0	0	68,4	48,6	19,83	0,57	0,5	-
28.06.2021	0,534	0,011	27,6	26,99	27,07	26,74	0,33	24	0	0	67,8	48,6	19,25	0,43	0,43	-
29.06.2021	0,049	0	43,72	43,96	43,14	43,43	-0,29	24	0	1	53,9	52,8	1,09	0,32	0,33	-
30.06.2021	-0,024	-0,019	0,87	2,99	0,87	2,99	-2,12	24	0	1	26,4	31,1	-4,69	0,22	0,23	-
01.07.2021	-0,005	-0,004	0,35	1,28	0,35	1,28	-0,93	24	0	1	25	27,4	-2,32	0,15	0,16	-
02.07.2021	0	0	0	0,06	0	0,06	-0,06	24	0	1	24,9	25,9	-0,97	0,15	0,16	-
03.07.2021	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,5	25,6	-1,12	0,14	0,15	-
04.07.2021	0	0	0,06	0,81	0,06	0,81	-0,75	24	0	1	24	23,5	0,54	0,16	0,17	-
05.07.2021	-0,002	-0,002	1,02	1,87	1,02	1,87	-0,85	24	0	1	23,8	23,5	0,26	0,19	0,2	-
06.07.2021	-0,007	0	4,3	4,64	4,3	4,64	-0,34	24	0	1	24,6	27	-2,35	0,35	0,36	-
07.07.2021	0,002	0	7,32	7,49	7,32	7,49	-0,17	24	0	1	24,9	26,1	-1,14	0,44	0,42	-
08.07.2021	0,086	-0,039	55,93	58,12	55,49	57,74	-2,25	24	0	1	38	35,6	2,48	0,52	0,46	-
09.07.2021	0,41	-0,016	23,54	24,27	23,06	24,03	-0,97	24	0	1	68,6	49,1	19,44	0,54	0,48	-
10.07.2021	0,387	-0,021	22,97	23,73	22,49	23,49	-1	24	0	1	68,7	49,8	18,91	0,55	0,49	-
11.07.2021	0,395	-0,014	20,31	20,99	19,83	20,75	-0,92	24	0	1	70,4	48,6	21,78	0,56	0,49	-
12.07.2021	0,379	-0,014	20,31	20,97	19,83	20,73	-0,9	24	0	1	70,1	49,1	21	0,56	0,5	-
13.07.2021	0,365	-0,015	20,34	20,99	19,85	20,74	-0,89	24	0	1	70,6	50,5	20,09	0,55	0,5	-
14.07.2021	0,375	-0,014	21,21	21,89	20,72	21,63	-0,91	24	0	1	70,1	50,3	19,81	0,56	0,5	-
15.07.2021	0,345	-0,016	20,43	21,14	19,96	20,89	-0,93	23	1	1	69,4	50,2	19,19	0,56	0,5	-
16.07.2021	0,387	-0,006	20,64	21,17	20,16	20,93	-0,77	24	0	1	70,1	49,3	20,79	0,56	0,5	-
17.07.2021	0,386	-0,001	20,06	20,33	19,58	20,09	-0,51	24	0	1	70,3	49,6	20,66	0,56	0,5	-
18.07.2021	0,405	0	20,44	20,51	19,96	20,27	-0,31	24	0	0	70,6	49,6	20,99	0,57	0,51	-
19.07.2021	0,402	0	20,96	20,91	20,49	20,67	-0,18	23	1	1	70	50	19,94	0,57	0,51	-
20.07.2021	0,486	0	22,67	22,46	22,19	22,22	-0,03	24	0	0	70,1	48,1	22,03	0,56	0,5	-
21.07.2021	0,55	0,002	23,09	22,75	22,6	22,51	0,09	24	0	0	70,6	46,4	24,19	0,56	0,51	-
22.07.2021	0,56	0,056	20,84	18,96	20,38	18,75	1,63	24	0	1	71,1	46,5	24,52	0,56	0,51	-
23.07.2021	0,551	0	23,06	23,06	22,57	22,82	-0,25	24	0	0	70,7	45,9	24,76	0,56	0,51	-
Итого:	9,025	0	564,79	572,65	554,05	566,91	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,025															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1082,527	43166,95	43200,09	42147,29	42769,56
23.07.2021	1091,552	43731,74	43772,74	42701,34	43336,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.07.2021 15:34:41