

#124693#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1544659
 Номер абонента:
 Адрес установки: Черняховского, 15 ГОРПО (магазин №1)
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.03.2025 по 21.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.03	0,247	14,0	14,1	0,1	---	68,09	50,55	0,90	0,50	24,00
22.03	0,246	14,3	14,5	0,1	---	68,12	51,08	0,90	0,50	24,00
23.03	0,244	14,2	14,3	0,1	---	67,96	50,87	0,90	0,50	24,00
24.03	0,248	14,5	14,5	0,1	---	68,31	51,21	0,90	0,50	24,00
25.03	0,248	14,6	14,8	0,1	---	68,39	51,55	0,90	0,50	24,00
26.03	0,239	13,6	13,7	0,1	---	67,93	50,40	0,90	0,50	24,00
27.03	0,249	14,8	14,9	0,1	---	68,28	51,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,72	100,1	100,8	0,7	0,0	68,16	51,05	0,90	0,50	168,00
28.03	0,231	12,8	12,9	0,1	---	67,81	49,92	0,90	0,50	24,00
29.03	0,212	10,9	11,0	0,1	---	67,03	47,75	0,90	0,50	24,00
30.03	0,225	12,2	12,3	0,1	---	67,35	48,94	0,90	0,50	24,00
31.03	0,236	13,5	13,5	0,1	---	67,91	50,43	0,90	0,50	24,00
01.04	0,249	14,6	14,7	0,1	---	68,62	51,70	0,90	0,50	24,00
02.04	0,233	12,9	13,0	0,1	---	67,95	50,01	0,90	0,50	24,00
03.04	0,201	10,4	10,5	0,1	---	67,06	47,83	0,90	0,50	23,00
Итого:	1,59	87,3	87,9	0,6	0,0	67,73	49,65	0,90	0,50	167,00
04.04	0,220	11,6	11,7	0,1	---	67,71	48,76	0,90	0,50	24,00
05.04	0,259	15,9	16,0	0,1	---	69,53	53,31	0,90	0,50	24,00
06.04	0,277	16,1	16,2	0,1	---	71,84	54,69	0,90	0,50	24,00
07.04	0,266	15,4	15,4	0,1	---	70,55	53,28	0,90	0,50	24,00
08.04	0,260	15,6	15,6	0,1	---	69,28	52,67	0,90	0,50	24,00
09.04	0,259	15,9	15,9	0,1	---	69,03	52,79	0,90	0,50	24,00
10.04	0,272	17,4	17,5	0,1	---	69,88	54,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,81	107,7	108,2	0,5	0,0	69,77	53,02	0,90	0,50	168,00
11.04	0,254	15,2	15,3	0,1	---	68,86	52,21	0,90	0,50	24,00
12.04	0,240	13,6	13,7	0,1	---	68,50	50,90	0,90	0,50	24,00
13.04	0,203	10,3	10,4	0,1	---	67,09	47,43	0,90	0,50	24,00
14.04	0,115	5,3	5,4	0,1	---	66,10	44,49	0,90	0,50	24,00
15.04	---	---	---	---	---	22,21	21,88	0,90	0,50	24,00
16.04	---	---	---	---	---	21,44	21,06	0,90	0,50	24,00
17.04	---	---	---	---	---	21,03	20,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,81	44,4	44,8	0,5	0,0	68,01	49,78	0,90	0,50	168,00
18.04	---	---	---	---	---	21,26	20,92	0,90	0,50	24,00
19.04	---	---	---	---	---	21,49	21,06	0,90	0,50	24,00
20.04	---	---	---	---	---	21,08	20,61	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	21,28	20,86	0,90	0,50	72,00
Итого:	5,93	339,5	341,8	2,3	0,0	68,54	51,14	0,90	0,50	743,0

dT= 17,4

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтехн, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	5,93						
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025	На 24:00 20.04.2025	Результат за период		На 22:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	147,65	153,58	5,93		153,58		
Расход теплоносителя M1, т	8373,1	8712,6	339,5		8712,6		
Расход теплоносителя M2, т	8426,5	8768,3	341,8		8768,3		
Время наработки, ч	23161,9	23904,9	743,0		23975,5		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтехн, ч			1,0				

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

ИЕЛЕН-Сервис
 отчетов
 07.04.2025
 г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплоэнергосбыт»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «24» 04 2025