

#9904#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Пугачёва 26а, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 5178
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122799
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	0,195	32,06	31,85	31,35	31,37	-0,02	24	0	0	67	60,7	6,29	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,213	30,08	29,86	29,46	29,38	0,08	24	0	0	67,1	59,9	7,2	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,216	29,47	29,26	28,91	28,78	0,13	24	0	0	66,9	59,5	7,42	0,7	0,7	4,6
24.04.2021	0,216	29,49	29,28	28,89	28,8	0,09	24	0	0	67,4	60	7,47	0,7	0,7	4
25.04.2021	0,214	28,71	28,5	28,11	28,02	0,09	24	0	0	67,1	59,6	7,59	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,221	26,51	26,3	26,03	25,83	0,2	24	0	0	66,7	58,3	8,43	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,221	27,26	27,04	26,76	26,56	0,2	24	0	0	67	58,7	8,32	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,217	28,89	28,68	28,3	28,2	0,1	24	0	0	67	59,4	7,64	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	0,209	29,04	28,84	28,42	28,38	0,04	24	0	0	66,9	59,6	7,34	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,082	8,75	8,68	8,58	8,56	0,02	24	0	0	63,7	54,4	9,35	0,7	0,7	-
Итого:	2,004	270,26	268,29	264,81	263,88	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,004														

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2021	87,755	10375,38	10275,41	10144,76	10094,49
30.04.2021	89,759	10645,64	10543,7	10409,57	10358,37

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 11:25:53