

#121185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,044	0,028	23,799	0	0,208	23,148	0	0,205	24	0	79	58,4	0,42	0,33	-
22.02.2025	1,763	0,049	18,181	0	0,306	17,724	0	0,302	24	0	75,2	52,4	0,43	0,33	-
23.02.2025	1,809	0,066	21,774	0	0,256	21,247	0	0,253	24	0	73,8	54,1	0,43	0,33	-
24.02.2025	1,464	0,057	18,453	0	0,213	18,02	0	0,163	24	0	72,4	53,5	0,44	0,32	-
25.02.2025	0,975	0,037	14,175	0	0,215	13,863	0	0,112	20	4	70,2	53,9	0,46	0,29	-
26.02.2025	1,606	0,025	20,775	0	0,153	20,32	0	0,151	12	12	69,8	51,4	0,43	0,33	-
27.02.2025	1,592	0,033	19,432	0	0,168	19,009	0	0,166	23	1	69,5	50	0,43	0,33	-
28.02.2025	1,635	0,035	20,883	0	0,197	20,429	0	0,195	24	0	69,5	50,9	0,43	0,33	-
01.03.2025	1,697	0,042	22,18	0	0,201	21,679	0	0,198	24	0	70,9	52,7	0,43	0,33	-
02.03.2025	1,612	0,044	19,351	0	0,223	18,917	0	0,22	24	0	70,6	50,9	0,43	0,33	-
03.03.2025	1,501	0,047	16,93	0	0,197	16,561	0	0,195	24	0	69,6	48,6	0,43	0,33	-
04.03.2025	1,425	0,04	15,815	0	0,13	15,475	0	0,129	24	0	69,1	47,5	0,43	0,33	-
05.03.2025	1,336	0,026	14,048	0	0,084	13,745	0	0,083	24	0	69,1	46,2	0,43	0,32	-
06.03.2025	1,184	0,016	11,396	0	0,143	11,154	0	0,142	24	0	68,5	43,8	0,44	0,32	-
07.03.2025	1,304	0,026	14,552	0	0,116	14,24	0	0,115	24	0	69	47,6	0,44	0,32	-
08.03.2025	1,28	0,023	16,003	0	0,067	15,659	0	0,066	24	0	69,1	49,9	0,44	0,32	-
09.03.2025	1,286	0,013	16,291	0	0,043	15,938	0	0,042	24	0	69,3	50,2	0,44	0,32	-
10.03.2025	1,094	0,009	11,429	0	0,056	11,186	0	0,056	24	0	68,6	45,4	0,44	0,32	-
11.03.2025	1,458	0,009	17,254	0	0,101	16,884	0	0,1	24	0	69	48,7	0,43	0,32	-
12.03.2025	1,424	0,021	16,385	0	0,129	16,031	0	0,128	24	0	69,2	48,4	0,43	0,32	-
13.03.2025	1,492	0,026	18,61	0	0,078	18,202	0	0,077	24	0	69,8	50,5	0,42	0,32	-
14.03.2025	1,604	0,017	19,742	0	0,037	19,289	0	0,037	24	0	71,7	52	0,42	0,33	-
15.03.2025	1,71	0,008	24,296	0	0,02	23,712	0	0,02	24	0	73,5	56,3	0,42	0,33	-
16.03.2025	1,63	0,005	20,837	0	0,03	20,34	0	0,03	24	0	73,1	54,1	0,43	0,33	-
17.03.2025	1,732	0,007	21,351	0	0,022	20,832	0	0,022	24	0	73,9	54,2	0,42	0,33	-
18.03.2025	1,597	0,005	19,552	0	0,02	19,094	0	0,02	24	0	72,4	52,5	0,43	0,33	-
19.03.2025	1,472	0,004	17,685	0	0,026	17,295	0	0,026	24	0	70	49,8	0,43	0,33	-
20.03.2025	1,478	0,005	21,708	0	0,016	21,231	0	0,016	24	0	69,8	53,3	0,43	0,33	-
Итого:	42,204	0	512,887	0	3,455	501,224	0	3,269	655	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,08														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

655

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1754,06	32825,477	0	182,422	32100,261	0	158,762	44931	2653
20.03.2025	1796,26	33338,365	0	185,877	32601,486	0	162,027	45586	2670

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 8:54:58