

#126287#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,357	0,003	15,675	0	0,029	15,336	0	0,029	24	0	69,3	48,3	0,44	0,32	4,4
22.03.2025	1,331	0,006	17,011	0	0,018	16,642	0	0,018	24	0	69,5	50,5	0,43	0,32	5,6
23.03.2025	1,096	0,004	11,767	0	0,031	11,515	0	0,025	24	0	69	46,4	0,44	0,32	5,7
24.03.2025	1,406	0,005	16,364	0	0,031	16,008	0	0,031	21	3	69,4	48,6	0,43	0,33	6,8
25.03.2025	1,345	0,006	18,451	0	0,024	18,049	0	0,024	24	0	69,6	51,9	0,43	0,33	5,5
26.03.2025	1,258	0,005	13,035	0	0,009	12,755	0	0,009	24	0	69	45,5	0,44	0,32	4,4
27.03.2025	1,258	0,002	16,035	0	0,054	15,709	0	0,053	24	0	66,8	48,3	0,39	0,3	6,9
28.03.2025	0,798	0,011	18,039	0	0,064	17,788	0	0,064	24	0	52,8	43,6	0,26	0,2	5,7
29.03.2025	1,071	0,01	11,562	0	0,005	11,316	0	0,005	24	0	68,5	46	0,43	0,32	8,9
30.03.2025	1,253	0,001	13,249	0	0	12,967	0	0	24	0	68,7	45,6	0,43	0,32	9,9
31.03.2025	0,649	0	14,126	0	0,037	13,942	0	0,037	24	0	50,1	40,8	0,23	0,17	6,8
01.04.2025	0,506	0,005	18,35	0	0,019	18,197	0	0,019	24	0	38,7	32,1	0,33	0,29	5,9
02.04.2025	1,287	0,002	14,115	0	0,004	13,81	0	0,004	24	0	69,2	47	0,42	0,32	-
03.04.2025	1,024	0,001	10,116	0	0,01	9,903	0	0,01	24	0	68,3	43,7	0,42	0,32	-
04.04.2025	1,158	0,002	11,212	0	0,015	10,969	0	0,015	24	0	69,3	44,1	0,42	0,32	-
05.04.2025	1,47	0,003	17,926	0	0,014	17,529	0	0,014	24	0	70,3	50,3	0,41	0,32	-
06.04.2025	1,554	0,003	18,1	0	0,013	17,671	0	0,013	24	0	72,8	51,9	0,41	0,32	-
07.04.2025	1,488	0,003	17,647	0	0,017	17,237	0	0,017	24	0	72,1	51,6	0,41	0,32	-
08.04.2025	1,42	0,004	16,497	0	0,016	16,131	0	0,016	24	0	70,3	49,4	0,41	0,32	-
09.04.2025	1,369	0,003	17,021	0	0,015	16,648	0	0,015	24	0	69,8	50,3	0,41	0,32	-
10.04.2025	1,494	0,003	18,648	0	0,02	18,23	0	0,02	24	0	70,6	51,1	0,41	0,32	-
11.04.2025	1,328	0,004	14,737	0	0,028	14,414	0	0,028	24	0	69,8	47,9	0,42	0,32	-
12.04.2025	1,167	0,005	13,62	0	0,022	13,322	0	0,022	24	0	69,8	49	0,42	0,32	-
13.04.2025	0,856	0,004	8,467	0	0,037	8,288	0	0,037	24	0	68,6	44,2	0,43	0,32	-
14.04.2025	0,726	0,007	6,071	0	0,038	5,946	0	0,038	24	0	67,3	38,4	0,41	0,31	-
15.04.2025	0,704	0,006	6,713	0	0,015	6,576	0	0,015	24	0	67,1	41,6	0,38	0,3	-
16.04.2025	0,669	0,003	5,892	0	0,001	5,772	0	0,001	24	0	67,1	39,4	0,39	0,3	-
17.04.2025	0,106	0	2,089	0	0,019	2,054	0	0,019	24	0	60,4	48,5	0,36	0,28	-
18.04.2025	0,107	0,004	2,047	0	0,035	2,013	0	0,035	24	0	60,3	48,4	0,32	0,27	-
19.04.2025	0,085	0,007	1,828	0	0,028	1,799	0	0,028	24	0	58,8	48,2	0,33	0,26	-
20.04.2025	0,088	0,006	1,849	0	0,047	1,82	0	0,046	24	0	58,6	48,4	0,33	0,26	-
Итого:	31,428	0	388,259	0	0,715	380,356	0	0,707	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,506														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1796,26	33338,365	0	185,877	32601,486	0	162,027	45586	2670
20.04.2025	1827,686	33726,626	0	186,592	32981,841	0	162,729	46327	2673

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:03:52