

#130819#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,116	0,009	2,56	0	0,057	2,52	0	0,056	24	0	58,4	48,5	0,32	0,26	-
22.04.2025	0,115	0,011	2,098	0	0,049	2,063	0	0,048	24	0	60,3	48,2	0,33	0,26	-
23.04.2025	0,107	0,01	2,014	0	0,029	1,98	0	0,029	24	0	60,3	48,1	0,33	0,26	-
24.04.2025	0,115	0,006	2,141	0	0,013	2,105	0	0,013	24	0	60,7	48	0,32	0,26	-
25.04.2025	0,114	0,003	2,106	0	0,024	2,071	0	0,024	24	0	60,2	47,6	0,32	0,26	-
26.04.2025	0,1	0,005	2,014	0	0,02	1,981	0	0,02	24	0	59,6	48,1	0,32	0,26	-
27.04.2025	0,092	0,004	1,947	0	0,013	1,916	0	0,013	24	0	59,3	48,1	0,33	0,26	-
28.04.2025	0,123	0,003	2,181	0	0,033	2,144	0	0,033	24	0	60,7	47,7	0,33	0,26	-
29.04.2025	0,127	0,006	2,21	0	0,015	2,172	0	0,015	24	0	60,9	47,3	0,33	0,26	-
30.04.2025	0,104	0,003	2,01	0	0,007	1,976	0	0,007	24	0	60,2	47,8	0,33	0,26	-
01.05.2025	0,089	0,001	1,915	0	0,007	1,884	0	0,007	24	0	59,4	48,3	0,33	0,26	-
02.05.2025	0,088	0,001	1,896	0	0,007	1,865	0	0,007	24	0	59,3	48,2	0,33	0,26	-
03.05.2025	0,082	0,001	2,06	0	0,015	2,029	0	0,009	24	0	57,8	48,3	0,32	0,25	-
04.05.2025	0,088	0,002	1,863	0	0,012	1,833	0	0,012	22	2	59,2	48,1	0,33	0,23	-
05.05.2025	0,112	0,002	1,998	0	0,024	1,965	0	0,024	24	0	60,1	47,1	0,33	0,26	-
06.05.2025	0,119	0,005	2,633	0	0,025	2,592	0	0,025	24	0	58,2	47,7	0,32	0,26	-
07.05.2025	0,109	0,005	2,011	0	0,026	1,978	0	0,026	24	0	60,1	47,5	0,33	0,26	-
08.05.2025	0,099	0,005	1,895	0	0,041	1,864	0	0,041	24	0	59,5	47,9	0,32	0,26	-
09.05.2025	0,098	0,008	1,908	0	0,037	1,877	0	0,037	24	0	59,5	47,9	0,32	0,25	-
10.05.2025	0,097	0,007	1,851	0	0,035	1,821	0	0,035	24	0	59,4	47,7	0,33	0,25	-
11.05.2025	0,104	0,007	1,873	0	0,049	1,843	0	0,048	24	0	59,4	47,2	0,32	0,26	-
12.05.2025	0,117	0,01	2,078	0	0,032	2,043	0	0,032	24	0	60,4	47,5	0,33	0,26	-
13.05.2025	0,118	0,006	2,116	0	0,037	2,081	0	0,037	24	0	60	47,4	0,33	0,25	-
14.05.2025	0,122	0,007	2,154	0	0,039	2,118	0	0,039	24	0	60	47,2	0,34	0,25	-
15.05.2025	0,116	0,008	2,193	0	0,021	2,157	0	0,021	24	0	59,5	47,1	0,33	0,25	-
16.05.2025	0,109	0,004	2,218	0	0,015	2,183	0	0,015	24	0	59,2	47,7	0,33	0,26	-
17.05.2025	0,099	0,003	2,118	0	0,014	2,083	0	0,014	24	0	59,2	48,2	0,34	0,26	-
18.05.2025	0,105	0,003	2,082	0	0,011	2,048	0	0,011	24	0	59,1	47,1	0,34	0,26	-
19.05.2025	0,111	0,002	2,187	0	0,019	2,151	0	0,019	24	0	59,6	47,7	0,34	0,26	-
20.05.2025	0,109	0,004	2,283	0	0,022	2,245	0	0,022	24	0	59,5	48,3	0,33	0,25	-
Итого:	3,204	0	62,613	0	0,748	61,588	0	0,739	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,765														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1827,686	33726,626	0	186,592	32981,841	0	162,729	46327	2673
20.05.2025	1830,888	33789,242	0	187,34	33043,429	0	163,464	47045	2675

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:34:27