

#133855#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Князева 3, Калининград
5192
8666
ТВ7 (ASCII)
19081444
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,112	0,004	2,188	0	0,01	2,151	0	0,01	24	0	59,9	47,7	0,34	0,26	-
22.05.2025	0,142	0,002	2,408	0	0,019	2,367	0	0,019	24	0	60,7	46,8	0,33	0,26	-
23.05.2025	0,119	0,004	2,188	0	0,021	2,152	0	0,021	24	0	60	47,2	0,33	0,26	-
24.05.2025	0,099	0,004	2,026	0	0,02	1,993	0	0,02	24	0	59,1	47,7	0,33	0,26	-
25.05.2025	0,107	0,004	2,082	0	0,015	2,048	0	0,015	24	0	59,5	47,4	0,33	0,26	-
26.05.2025	0,116	0,003	2,114	0	0,025	2,079	0	0,025	24	0	59,7	46,9	0,33	0,26	-
27.05.2025	0,106	0,005	2,087	0	0,012	2,053	0	0,012	24	0	59,6	47,5	0,34	0,26	-
28.05.2025	0,122	0,002	2,2	0	0,005	2,162	0	0,005	24	0	60,6	47,2	0,34	0,26	-
29.05.2025	0,112	0,001	2,069	0	0,016	2,035	0	0,016	24	0	60,3	47,5	0,34	0,26	-
30.05.2025	0,108	0,003	2,066	0	0,01	2,032	0	0,01	24	0	60,1	47,6	0,34	0,26	-
31.05.2025	0,085	0,002	2,135	0	0,006	2,102	0	0,006	24	0	57,3	47,8	0,33	0,26	-
01.06.2025	0,084	0,001	1,896	0	0	1,866	0	0	24	0	58,6	47,9	0,33	0,26	-
02.06.2025	0,099	0	2,02	0	0	1,986	0	0	24	0	59,6	47,7	0,33	0,26	-
03.06.2025	0,11	0	2,115	0	0	2,079	0	0	24	0	60	47,4	0,33	0,26	-
04.06.2025	0,104	0	2,015	0	0,006	1,982	0	0,006	24	0	59,5	47,1	0,33	0,26	-
05.06.2025	0,101	0,001	1,984	0	0,01	1,951	0	0,01	24	0	59,4	47,2	0,33	0,26	-
06.06.2025	0,105	0,002	2,003	0	0,005	1,97	0	0,005	24	0	59,8	47,2	0,34	0,26	-
07.06.2025	0,079	0,001	1,738	0	0,001	1,711	0	0,001	24	0	58,4	47,4	0,34	0,26	-
08.06.2025	0,085	0	1,775	0	0,001	1,747	0	0,001	24	0	58,3	46,7	0,33	0,26	-
09.06.2025	0,111	0	2,057	0	0,007	2,023	0	0,007	24	0	59,7	46,7	0,33	0,26	-
10.06.2025	0,098	0,001	1,978	0	0,006	1,946	0	0,006	24	0	58,8	46,9	0,34	0,26	-
11.06.2025	0,094	0,001	1,918	0	0,005	1,887	0	0,005	24	0	58,7	47	0,34	0,26	-
12.06.2025	0,131	0,001	1,779	0	0,232	1,751	0	0,23	24	0	57,9	46,3	0,34	0,26	-
13.06.2025	0,106	0,046	1,929	0	0,036	1,897	0	0,036	24	0	59,1	46,7	0,34	0,26	-
14.06.2025	0,101	0,008	2,09	0	0,003	2,056	0	0,003	24	0	59,5	47,8	0,35	0,27	-
15.06.2025	0,097	0,001	1,98	0	0	1,948	0	0	24	0	59,1	47,1	0,34	0,27	-
16.06.2025	0,114	0	2,268	0	0	2,23	0	0	24	0	59,9	47,7	0,33	0,27	-
17.06.2025	0,105	0	2,14	0	0,003	2,105	0	0,003	24	0	59,7	47,8	0,33	0,27	-
18.06.2025	0,113	0,001	2,194	0	0,009	2,157	0	0,009	24	0	59,7	47,4	0,33	0,27	-
19.06.2025	0,104	0,002	2,457	0	0,001	2,418	0	0,001	24	0	58,4	48,2	0,33	0,27	-
20.06.2025	0,101	0	2,27	0	0,017	2,234	0	0,017	24	0	58,9	48,5	0,33	0,27	-
Итого:	3,27	0	64,169	0	0,501	63,118	0	0,499	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,781														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	1830,888	33789,242	0	187,34	33043,429	0	163,464	47045	2675
20.06.2025	1834,161	33853,407	0	187,841	33106,549	0	163,959	47789	2675

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:29:15