

#93567#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 31.08.2024 по 19.09.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Князева 3, Калининград  
5192

Заводской номер счётчика 19081444	Показания прибора, ГДж 19.09.2024	Предыдущие показания, ГДж 31.08.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1551,828	1547,039	4.789	1.144

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЁТ ПРИНЯЛ  
« 20 » 09 . 20 24

#93566#

Отчёт за период с 31.08.2024 по 19.09.2024.

Номер абонента 5192  
Порядковый номер 8666  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 19081444  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 20.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2024	-	0,229	0,12	2,537	0	0,648	2,495	0	0,64	24	0	59,9	51,1	0,33	0,26
02.09.2024	-	0,24	0,137	2,677	0	0,665	2,632	0	0,657	24	0	60	50,9	0,33	0,26
03.09.2024	-	0,213	0,14	2,806	0	0,505	2,758	0	0,499	24	0	60,4	51,2	0,33	0,26
04.09.2024	-	0,204	0,107	2,799	0	0,485	2,752	0	0,479	24	0	60,2	51,4	0,33	0,26
05.09.2024	-	0,211	0,103	2,79	0	0,521	2,743	0	0,515	24	0	60,3	51,6	0,33	0,26
06.09.2024	-	0,212	0,111	2,68	0	0,548	2,635	0	0,541	24	0	60,1	51,4	0,33	0,26
07.09.2024	-	0,203	0,116	2,42	0	0,54	2,38	0	0,534	24	0	59,5	50,5	0,33	0,26
08.09.2024	-	0,213	0,113	2,47	0	0,587	2,43	0	0,58	24	0	59,6	50,8	0,33	0,26
09.09.2024	-	0,219	0,123	2,672	0	0,569	2,627	0	0,562	24	0	60,1	51,2	0,33	0,26
10.09.2024	-	0,24	0,12	2,677	0	0,662	2,631	0	0,654	24	0	60,4	51,4	0,33	0,26
11.09.2024	-	0,247	0,141	2,575	0	0,715	2,532	0	0,707	24	0	59,8	50,6	0,34	0,26
12.09.2024	-	0,291	0,149	2,406	0	0,941	2,367	0	0,93	24	0	59,2	49,2	0,34	0,26
13.09.2024	-	0,304	0,192	2,313	0	1,034	2,276	0	1,022	24	0	59,1	49,4	0,34	0,26
14.09.2024	-	0,276	0,211	2,359	0	0,893	2,321	0	0,883	24	0	59,1	49,6	0,34	0,26
15.09.2024	-	0,303	0,183	2,39	0	1,009	2,351	0	0,997	24	0	59,3	49,7	0,34	0,26
16.09.2024	-	0,309	0,208	2,526	0	1,012	2,485	0	1	24	0	59,4	49,8	0,34	0,26
17.09.2024	-	0,29	0,209	2,438	0	0,945	2,399	0	0,934	24	0	59,1	49,6	0,34	0,26
18.09.2024	-	0,294	0,194	2,504	0	0,951	2,463	0	0,94	24	0	59,2	49,6	0,34	0,26
19.09.2024	-	0,289	0,196	2,5	0	0,919	2,459	0	0,908	24	0	59,4	49,7	0,34	0,26
Итого:	-	4,787	2,873	48,539	0	14,149	47,736	0	13,982	456	0	59,69	50,46	0,33	0,26

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2024	1547,039	30088,443	0	124,628	29423,225	0	111,507	41171	2261
19.09.2024	1551,828	30136,981	0	138,777	29470,964	0	125,49	41627	2261

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_