

#7466#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
 Адрес потребителя Заводская 5, Калининград (Прибрежный)
 Номер абонента 5192
 Порядковый номер 8909
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20109004
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.03.2021	0,271	0	9,877	0	0	9,696	0	0	24	155	0	0	63,2	56,5	0,36	0,34	-1,1
21.03.2021	0,204	0	10,675	0	0	10,531	0	0	24	155	0	0	53,7	49,1	0,37	0,35	-1,1
22.03.2021	0,2	0	10,627	0	0	10,488	0	0	24	155	0	0	53	48,5	0,37	0,35	1,8
23.03.2021	0,18	0	10,514	0	0	10,391	0	0	24	155	0	0	50,2	46,1	0,36	0,35	2,6
24.03.2021	0,181	0	10,167	0	0	10,046	0	0	24	155	0	0	50,7	46,4	0,36	0,35	3,9
25.03.2021	0,139	0	9,66	0	0	9,569	0	0	24	155	0	0	45,1	41,6	0,35	0,33	4,8
26.03.2021	0,143	0	10,008	0	0	9,915	0	0	24	155	0	0	45	41,6	0,35	0,34	6,9
27.03.2021	0,139	0	9,896	0	0	9,803	0	0	24	155	0	0	45,1	41,7	0,36	0,34	5,1
28.03.2021	0,163	0	10,571	0	0	10,457	0	0	23	155	0	1	48,2	44,5	0,37	0,35	8,7
29.03.2021	0,147	0	10,587	0	0	10,484	0	0	24	155	0	0	45,9	42,6	0,37	0,35	5,8
30.03.2021	0,131	0	10,625	0	0	10,531	0	0	24	155	0	0	43,8	40,8	0,36	0,35	7,8
31.03.2021	0,119	0	10,637	0	0	10,55	0	0	24	155	0	0	42,1	39,4	0,37	0,35	9,8
01.04.2021	0,147	0	10,445	0	0	10,343	0	0	24	155	0	0	46	42,7	0,37	0,35	8,7
02.04.2021	0,179	0	9,728	0	0	9,606	0	0	24	155	0	0	51,8	47,3	0,36	0,35	4,7
03.04.2021	0,18	0	9,217	0	0	9,1	0	0	24	155	0	0	52,4	47,7	0,36	0,34	3,8
04.04.2021	0,161	0	9,359	0	0	9,248	0	0	24	155	0	0	50,2	46,1	0,36	0,34	3,8
05.04.2021	0,163	0	9,297	0	0	9,191	0	0	24	155	0	0	49,5	45,3	0,36	0,34	4,2
06.04.2021	0,171	0	9,061	0	0	8,95	0	0	24	155	0	0	51,3	46,7	0,35	0,34	2,7
07.04.2021	0,178	0	9,032	0	0	8,919	0	0	24	155	0	0	52	47,2	0,36	0,34	2,6
08.04.2021	0,173	0	9,288	0	0	9,171	0	0	24	155	0	0	52	47,5	0,36	0,34	2,8
09.04.2021	0,163	0	9,83	0	0	9,712	0	0	24	155	0	0	50,6	46,6	0,37	0,35	4,3
10.04.2021	0,152	0	9,846	0	0	9,739	0	0	24	155	0	0	48,4	44,7	0,37	0,35	7,2
11.04.2021	0,132	0	9,882	0	0	9,786	0	0	24	155	0	0	45,8	42,5	0,37	0,35	4,9
12.04.2021	0,127	0	9,472	0	0	9,385	0	0	24	155	0	0	44,5	41,3	0,36	0,35	10,3
13.04.2021	0,148	0	9,419	0	0	9,317	0	0	24	155	0	0	48,2	44,4	0,36	0,35	7,7
14.04.2021	0,159	0	9,393	0	0	9,283	0	0	24	155	0	0	50,3	46,2	0,37	0,35	4,7
15.04.2021	0,145	0	9,165	0	0	9,064	0	0	24	155	0	0	48,4	44,6	0,36	0,34	4,1
16.04.2021	0,129	0	8,974	0	0	8,887	0	0	24	155	0	0	45,7	42,2	0,35	0,34	5,8
17.04.2021	0,136	0	8,933	0	0	8,845	0	0	24	155	0	0	46,3	42,6	0,36	0,34	5,6
18.04.2021	0,124	0	9,136	0	0	9,05	0	0	24	155	0	0	45,2	41,9	0,36	0,34	8,3
19.04.2021	0,12	0	9,274	0	0	9,188	0	0	24	155	0	0	44,6	41,5	0,36	0,35	10,4
20.04.2021	0,106	0	8,95	0	0	8,876	0	0	24	155	0	0	42,7	39,8	0,35	0,34	11
Итого:	5,01	0	311,545	0	0	308,121	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,197																

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.03.2021	48,683	2889,409	0	0	2850,997	0	0	6219	7
20.04.2021	53,692	3200,955	0	0	3159,119	0	0	6986	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 7:49:45