

#121138#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,364	0,123	146,17	142,79	142,47	140,41	2,06	24	0	0	75,7	60	15,7	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,431	0,122	148,27	144,93	144,51	142,53	1,98	24	0	0	75,7	59,7	15,95	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,445	0,125	161,78	158,36	157,64	155,61	2,03	24	0	0	76,2	61,5	14,69	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,356	0,112	162,52	159,3	158,39	156,54	1,85	24	0	0	75,7	61,6	14,11	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,386	0,121	161,14	157,9	157,11	155,14	1,97	24	0	0	75,8	61,4	14,37	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,376	0,107	154,44	151,37	150,55	148,79	1,76	24	0	0	75,6	60,6	15,02	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,47	0,118	158,24	154,94	154,23	152,3	1,93	24	0	0	75,7	60,5	15,21	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,419	0,129	163,7	160,22	159,55	157,44	2,11	24	0	0	75,7	61,4	14,29	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,46	0,144	166,24	162,53	162,01	159,69	2,32	24	0	0	75,8	61,5	14,26	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,47	0,152	171,37	167,52	167,04	164,58	2,46	24	0	0	75,7	61,8	13,82	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,483	0,161	175,91	171,9	171,44	168,84	2,6	24	0	0	75,8	62,3	13,5	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,367	0,146	167,82	164,1	163,63	161,27	2,36	24	0	0	75	61,4	13,54	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,251	0,138	162,01	158,46	158,06	155,78	2,28	24	0	0	74	60,6	13,34	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,258	0,14	158,56	155	154,75	152,43	2,32	24	0	0	73,6	59,9	13,66	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,178	0,152	162,49	158,85	158,55	156,08	2,47	24	0	0	73,9	61,1	12,74	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,257	0,145	161,21	157,55	157,35	154,93	2,42	24	0	0	73,4	60	13,39	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,351	0,15	163,57	159,78	159,62	157,13	2,49	24	0	0	73,9	60,2	13,75	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,263	0,119	154,64	151,42	150,94	148,94	2	24	0	0	73,5	59,3	14,17	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,232	0,111	146,63	143,51	143,07	141,19	1,88	24	0	0	73,9	59,1	14,79	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,229	0,108	137,79	134,76	134,4	132,59	1,81	24	0	0	74,7	58,9	15,76	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,279	0,111	136,74	133,62	133,37	131,49	1,88	24	0	0	74,5	58,2	16,23	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,287	0,114	134,59	131,44	131,25	129,34	1,91	24	0	0	75	58,5	16,54	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,209	0,118	143,93	140,74	140,41	138,44	1,97	24	0	0	74,2	59,3	14,85	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,284	0,122	151,29	147,94	147,55	145,5	2,05	24	0	0	74,6	60	14,61	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,372	0,132	157,32	153,81	153,34	151,17	2,17	24	0	0	75,6	61	14,57	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,386	0,137	168,91	165,31	164,68	162,42	2,26	24	0	0	75,4	61,8	13,61	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,387	0,137	162,65	159,09	158,54	156,32	2,22	24	0	0	75,7	61,5	14,15	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,388	0,139	164,77	161,16	160,65	158,36	2,29	24	0	0	75,4	61,4	13,95	0,6	0,4	-
Итого:	65,638	0	4404,7	4308,3	4295,1	4235,25	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,638															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

672
672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	750,777	65537,53	64081,97	63968,15	62922,69
23.03.2025	816,415	69942,23	68390,27	68263,25	67157,94

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 17:16:48