

#126235#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Зои Космодемьянской 29, Калининград
8676
ВКТ-7
00209559
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,389	0,14	164,13	160,51	159,99	157,72	2,27	24	0	0	75,8	61,7	14,03	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,361	0,14	161,21	157,64	157,19	154,92	2,27	24	0	0	75,2	61,2	14,09	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,365	0,142	167,25	163,62	163,07	160,77	2,3	24	0	0	75,2	61,6	13,6	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,38	0,144	162,83	159,11	158,76	156,36	2,4	24	0	0	75,1	61,1	14,02	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,444	0,173	173,4	169,33	169,04	166,32	2,72	24	0	0	75,4	62	13,42	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,358	0,157	173,4	169,51	169,04	166,51	2,53	24	0	0	75,1	62,1	12,99	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,297	0,137	162,9	159,35	158,81	156,54	2,27	23	0	0	75,4	61,9	13,55	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,43	0,149	168,55	164,73	164,33	161,88	2,45	24	0	0	75,2	61,3	13,84	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,398	0,145	163,9	160,17	159,77	157,39	2,38	24	0	0	75,3	61,3	14,07	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,436	0,16	177,27	173,29	172,83	170,24	2,59	24	0	0	75,1	62	13,11	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,402	0,155	185,16	181,31	180,63	178,1	2,53	24	0	0	74,3	61,9	12,39	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,32	0,149	173,04	169,28	168,91	166,45	2,46	24	0	0	73,1	60,3	12,81	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,28	0,141	145,64	142,01	142,17	139,75	2,42	24	0	0	73,4	58,4	15,01	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,211	0,121	124,55	121,18	121,57	119,41	2,16	24	0	0	73,3	56,2	17,14	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,318	0,131	138,18	134,65	134,83	132,57	2,26	24	0	0	73,8	57,6	16,2	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,242	0,14	141,93	138,35	138,54	136,16	2,38	24	0	0	73,3	58,2	15,16	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,305	0,138	144,32	140,69	140,85	138,49	2,36	24	0	0	73,5	58,1	15,36	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,177	0,121	135,1	131,85	131,88	129,81	2,07	24	0	0	73,3	57,7	15,57	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,319	0,132	151,37	147,85	147,73	145,47	2,26	24	0	0	73,6	58,8	14,76	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,294	0,133	153,43	149,92	149,76	147,5	2,26	24	0	0	73,6	59,2	14,39	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,338	0,153	169,73	165,93	165,64	163,11	2,53	24	0	0	73,6	60,4	13,17	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,213	0,147	161,9	158,27	158,02	155,6	2,42	24	0	0	73,3	60,2	13,05	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,098	0,123	140,61	137,33	137,25	135,12	2,13	24	0	0	73,2	58,9	14,33	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,903	0,148	156,71	153,21	153,03	150,59	2,44	24	0	0	72,5	61,1	11,44	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,084	0,133	135,31	132,66	132,19	130,12	2,07	24	0	0	71,8	64,6	7,16	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,743	0,142	145,75	143,21	142,44	140,3	2,14	24	0	0	71,1	67	4,15	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,8	0,142	144,52	141,97	141,21	139,08	2,13	24	0	0	71,6	67	4,63	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,728	0,131	135,45	133,1	132,36	130,39	1,97	24	0	0	71,2	66,7	4,47	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,735	0,138	137,25	134,81	134,14	132,08	2,06	24	0	0	71,2	66,8	4,4	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,762	0,149	147,01	144,41	143,71	141,47	2,24	24	0	0	71,1	66,8	4,22	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,773	0,137	146,5	144	143,16	141,09	2,07	24	0	0	71,3	67	4,38	0,6	0,4	-
Итого:	60,903	0	4788,3	4683,25	4672,85	4601,31	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,903															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	816,415	69942,23	68390,27	68263,25	67157,94
23.04.2025	877,318	74730,53	73073,52	72936,1	71759,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:38:21