

#121140#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,392	0	18,354	0	0	17,845	0	0	24	0	16384	0	79,7	56,8	30	0,46	0,29	0,5	-
22.02.2025	0,332	0	14,039	0	0	13,668	0	0	24	0	16384	0	77,5	53	30	0,47	0,28	0,5	-
23.02.2025	0,331	0	14,701	0	0	14,321	0	0	24	0	16384	0	76,6	53,1	30	0,46	0,29	0,5	-
24.02.2025	0,301	0	13,18	0	0	12,853	0	0	24	0	16384	0	74,9	50,9	30	0,46	0,28	0,5	-
25.02.2025	0,3	0	11,81	0	0	11,5	0	0	24	0	16384	0	77,2	50,9	30	0,47	0,28	0,5	-
26.02.2025	0,269	0	10,015	0	0	9,754	0	0	24	0	16384	0	76,9	48,9	30	0,47	0,28	0,5	-
27.02.2025	0,256	0	9,277	0	0	9,04	0	0	24	0	16384	0	76,1	47,7	30	0,47	0,28	0,5	-
28.02.2025	0,283	0	11,858	0	0	11,567	0	0	24	0	16384	0	74,4	49,9	30	0,47	0,28	0,5	-
01.03.2025	0,309	0	14,125	0	0	13,777	0	0	24	0	16384	0	74,6	51,9	30	0,46	0,29	0,5	-
02.03.2025	0,279	0	11,734	0	0	11,446	0	0	24	0	16384	0	74,4	49,8	30	0,46	0,28	0,5	-
03.03.2025	0,264	0	10,55	0	0	10,292	0	0	24	0	16384	0	74,2	48,4	30	0,47	0,28	0,5	-
04.03.2025	0,248	0	9,55	0	0	9,318	0	0	24	0	16384	0	73,9	47	30	0,46	0,28	0,5	-
05.03.2025	0,194	0	6,686	0	0	6,526	0	0	24	0	16384	0	73,3	42,9	30	0,46	0,27	0,5	-
06.03.2025	0,176	0	5,943	0	0	5,803	0	0	24	0	16384	0	72,8	41,9	30	0,47	0,27	0,5	-
07.03.2025	0,211	0	8,044	0	0	7,85	0	0	24	0	16385	0	73,7	44,9	30	0,47	0,28	0,5	-
08.03.2025	0,216	0	8,651	0	0	8,441	0	0	24	0	16385	0	73,9	45,5	30	0,46	0,28	0,5	-
09.03.2025	0,203	0	8,017	0	0	7,823	0	0	24	0	16384	0	73,7	44,7	30	0,46	0,28	0,5	-
10.03.2025	0,169	0	5,92	0	0	5,78	0	0	24	0	16385	0	73	42,3	30	0,47	0,27	0,5	-
11.03.2025	0,253	0	10,111	0	0	9,864	0	0	24	0	16384	0	74,1	48,3	30	0,47	0,28	0,5	-
12.03.2025	0,244	0	9,49	0	0	9,259	0	0	24	0	16384	0	74,1	47,4	30	0,47	0,28	0,5	-
13.03.2025	0,274	0	11,493	0	0	11,21	0	0	24	0	16384	0	74,5	49,5	30	0,47	0,28	0,5	-
14.03.2025	0,255	0	13,66	0	0	13,347	0	0	24	0	802817	518	71,1	51,4	30	0,42	0,27	0,5	-
15.03.2025	0,315	0	15,15	0	0	14,774	0	0	24	0	16385	0	74,8	52,2	30	0,47	0,29	0,5	-
16.03.2025	0,31	0	14,72	0	0	14,355	0	0	24	0	16384	0	74,8	51,9	30	0,47	0,29	0,5	-
17.03.2025	0,332	0	16,149	0	0	15,747	0	0	24	0	16384	0	75	53,4	30	0,47	0,29	0,5	-
18.03.2025	0,295	0	13,135	0	0	12,812	0	0	24	0	16384	0	74,5	50,5	30	0,47	0,29	0,5	-
19.03.2025	0,284	0	12,343	0	0	12,04	0	0	24	0	16384	0	74,4	50,1	30	0,47	0,28	0,5	-
20.03.2025	0,241	0	10,396	0	0	10,142	0	0	24	0	16385	0	74,2	46,6	30	0,47	0,28	0,5	-
Итого:	7,536	0	319,101	0	0	311,154	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,536																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2025	412,748	15825,008	0	0,022	15446,339	0	0,022	52271,52	768	3930,88	0
20.03.2025	420,281	16144,107	0	0,022	15757,493	0	0,022	52943,52	1440	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 8:28:33