

#126236#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП
Батальная 62а, Калининград
7289
8264
ВКТ-9
8536
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,222	0	8,596	0	0	8,389	0	0	24	0	16385	0	73,6	45,5	30	0,47	0,28	0,5	5,6
22.03.2025	0,228	0	9,479	0	0	9,249	0	0	24	0	16384	0	74	46,1	30	0,47	0,28	0,5	5,7
23.03.2025	0,206	0	8,175	0	0	7,985	0	0	24	0	16385	0	72,2	44,8	30	0,47	0,28	0,5	6,8
24.03.2025	0,235	0	9,246	0	0	9,022	0	0	24	0	16385	0	73,8	46,8	30	0,47	0,28	0,5	5,5
25.03.2025	0,22	0	9,519	0	0	9,288	0	0	24	0	16385	0	73,9	45,4	30	0,47	0,28	0,5	4,4
26.03.2025	0,217	0	7,985	0	0	7,793	0	0	24	0	16384	0	73,5	45,3	30	0,47	0,28	0,5	6,9
27.03.2025	0,234	0	8,852	0	0	8,638	0	0	24	0	16384	0	73,8	46,4	30	0,47	0,28	0,5	5,7
28.03.2025	0,185	0	6,492	0	0	6,337	0	0	24	0	16384	0	73,3	42,8	30	0,47	0,27	0,5	8,9
29.03.2025	0,163	0	5,786	0	0	5,649	0	0	24	0	16385	0	72,8	42,6	30	0,47	0,27	0,5	9,9
30.03.2025	0,206	0	7,504	0	0	7,325	0	0	24	0	16384	0	73,3	44,8	30	0,47	0,28	0,5	6,8
31.03.2025	0,213	0	8,003	0	0	7,811	0	0	24	0	16384	0	73,5	45,1	30	0,48	0,28	0,5	5,9
01.04.2025	0,241	0	9,432	0	0	9,204	0	0	24	0	16384	0	73,7	47,1	30	0,47	0,28	0,5	-
02.04.2025	0,182	0	6,618	0	0	6,461	0	0	24	0	16385	0	73,1	43,6	30	0,47	0,28	0,5	-
03.04.2025	0,15	0	5,17	0	0	5,049	0	0	24	0	16385	0	72,5	42,7	30	0,48	0,27	0,5	-
04.04.2025	0,183	0	6,746	0	0	6,585	0	0	24	0	16385	0	73,2	44,6	30	0,48	0,27	0,5	-
05.04.2025	0,288	0	12,657	0	0	12,346	0	0	24	0	16384	0	74,5	50,9	30	0,47	0,28	0,5	-
06.04.2025	0,31	0	14,599	0	0	14,237	0	0	24	0	16384	0	74,8	52,6	30	0,47	0,29	0,5	-
07.04.2025	0,271	0	11,951	0	0	11,657	0	0	24	0	16385	0	74,4	49,4	30	0,47	0,28	0,5	-
08.04.2025	0,265	0	11,048	0	0	10,778	0	0	24	0	16385	0	74,2	48,6	30	0,47	0,28	0,5	-
09.04.2025	0,257	0	10,884	0	0	10,618	0	0	24	0	16385	0	74,2	48,2	30	0,48	0,28	0,5	-
10.04.2025	0,29	0	13,188	0	0	12,868	0	0	24	0	16384	0	74	50,6	30	0,46	0,28	0,5	-
11.04.2025	0,236	0	10,361	0	0	10,12	0	0	24	0	16384	0	72,2	47	30	0,46	0,28	0,5	-
12.04.2025	0,215	0	9,729	0	0	9,503	0	0	24	0	16385	0	72,2	45,4	30	0,46	0,28	0,5	-
13.04.2025	0,119	0	4,688	0	0	4,581	0	0	24	0	16385	0	71,3	46,3	30	0,46	0,28	0,5	-
14.04.2025	0,089	0	3,026	0	0	2,96	0	0	24	0	16385	0	69,9	43	30	0,45	0,27	0,5	-
15.04.2025	0,074	0	2,619	0	0	2,561	0	0	24	0	16385	0	70	45	30	0,43	0,26	0,5	-
16.04.2025	0,128	0	4,277	0	0	4,183	0	0	24	0	16384	0	70	39,4	30	0,44	0,26	0,5	-
17.04.2025	0,043	0	1,48	0	0	1,448	0	0	24	0	16385	0	69,6	45,3	30	0,42	0,26	0,5	-
18.04.2025	0,05	0	1,816	0	0	1,778	0	0	24	0	16385	0	68,4	45,2	30	0,43	0,26	0,5	-
19.04.2025	0,094	0	3,282	0	0	3,212	0	0	24	0	16385	0	68,9	41,5	30	0,43	0,26	0,5	-
20.04.2025	0,09	0	3,169	0	0	3,1	0	0	24	0	16385	0	69,5	43,2	30	0,43	0,26	0,5	-
Итого:	5,904	0	236,377	0	0	230,735	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,904																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	420,281	1									