

#130790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Тюриков Александр Леонтьевич, ИП

Батальная 62а, Калининград

7289

8264

ВКТ-9

8536

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,122	0	4,193	0	0	4,102	0	0	24	0	16385	0	69,6	40,7	30	0,43	0,26	0,5	-
22.04.2025	0,15	0	5,36	0	0	5,243	0	0	24	0	16384	0	69,8	40,9	30	0,44	0,26	0,5	-
23.04.2025	0,136	0	4,957	0	0	4,848	0	0	24	0	16385	0	70,1	42,5	30	0,43	0,26	0,5	-
24.04.2025	0,155	0	5,593	0	0	5,47	0	0	24	0	16385	0	70,1	41,2	30	0,43	0,26	0,5	-
25.04.2025	0,203	0	8,311	0	0	8,124	0	0	24	0	16385	0	71	45	30	0,44	0,26	0,5	-
26.04.2025	0,231	0	10,265	0	0	10,031	0	0	24	0	16385	0	71,4	46,7	30	0,44	0,26	0,5	-
27.04.2025	0,218	0	9,624	0	0	9,404	0	0	24	0	16385	0	71,5	45,8	30	0,43	0,26	0,5	-
28.04.2025	0,193	0	8,974	0	0	8,77	0	0	24	0	16385	0	71,4	45,5	30	0,44	0,26	0,5	-
29.04.2025	0,154	0	5,48	0	0	5,359	0	0	24	0	16384	0	70,1	41	30	0,44	0,26	0,5	-
30.04.2025	0,17	0	6,503	0	0	6,358	0	0	24	0	16385	0	70,7	42,8	30	0,44	0,26	0,5	-
01.05.2025	0,163	0	6,213	0	0	6,074	0	0	24	0	16385	0	70,6	43,1	30	0,43	0,26	0,5	-
02.05.2025	0,101	0	3,661	0	0	3,58	0	0	24	0	16385	0	70,1	44,2	30	0,43	0,26	0,5	-
03.05.2025	0,149	0	5,33	0	0	5,212	0	0	24	0	16385	0	70,3	41,8	30	0,43	0,26	0,5	-
04.05.2025	0,184	0	7,031	0	0	6,874	0	0	24	0	16384	0	70,6	43,2	30	0,43	0,26	0,5	-
05.05.2025	0,209	0	8,622	0	0	8,427	0	0	24	0	16385	0	71	45,3	30	0,43	0,26	0,5	-
06.05.2025	0,219	0	10,315	0	0	10,08	0	0	24	0	16385	0	71,4	46,3	30	0,43	0,26	0,5	-
07.05.2025	0,231	0	10,438	0	0	10,202	0	0	24	0	16384	0	71,1	46,4	30	0,43	0,26	0,5	-
08.05.2025	0,234	0	10,53	0	0	10,291	0	0	24	0	16385	0	71,2	46,6	30	0,43	0,26	0,5	-
09.05.2025	0,239	0	10,817	0	0	10,571	0	0	24	0	16384	0	71,4	47,4	30	0,43	0,26	0,5	-
10.05.2025	0,198	0	8,134	0	0	7,951	0	0	24	0	16385	0	70,8	44,2	30	0,42	0,26	0,5	-
11.05.2025	0,197	0	8,452	0	0	8,262	0	0	24	0	16385	0	71	45,2	30	0,42	0,27	0,5	-
12.05.2025	0,196	0	8,293	0	0	8,105	0	0	24	0	16385	0	71,2	44,7	30	0,42	0,26	0,5	-
13.05.2025	0,174	0	7,131	0	0	6,971	0	0	24	0	16385	0	70,9	43,9	30	0,42	0,26	0,5	-
14.05.2025	0,178	0	6,741	0	0	6,591	0	0	24	0	16384	0	70,6	42,6	30	0,43	0,26	0,5	-
15.05.2025	0,215	0	9,009	0	0	8,804	0	0	24	0	16385	0	71,4	45,5	30	0,43	0,26	0,5	-
16.05.2025	0,199	0	7,807	0	0	7,63	0	0	24	0	16385	0	71,3	43,9	30	0,43	0,26	0,5	-
17.05.2025	0,205	0	8,082	0	0	7,898	0	0	24	0	16384	0	71,3	44,9	30	0,42	0,26	0,5	-
18.05.2025	0,176	0	7,012	0	0	6,854	0	0	24	0	16385	0	71	44	30	0,42	0,27	0,5	-
19.05.2025	0,173	0	6,554	0	0	6,408	0	0	24	0	16385	0	70,6	42,5	30	0,42	0,26	0,5	-
Итого:	5,372	0	219,432	0	0	214,494	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,372																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2025	426,184	16380,483	0	0,022	15988,227	0	0,022	53687,52	768	3930,88	0
19.05.2025	431,554	16599,914	0	0,022	16202,719	0	0,022	54383,52	1488	3930,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 14:14:33