

#126289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
А. Невского 50-52А, Калининград
5346
8040
ВКТ-7
00211319
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,979	-0,185	258,06	259,88	252,1	255,65	-3,55	24	0	0	71,8	59,2	12,63	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,953	-0,178	258,25	260	252,31	255,77	-3,46	24	0	0	71,8	59,4	12,49	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,935	-0,179	262,3	264,05	256,3	259,72	-3,42	24	0	0	71,6	59,4	12,2	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,902	-0,179	249,9	251,75	244,2	247,71	-3,51	24	0	0	71,6	58,9	12,69	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,891	-0,184	259	260,87	253,07	256,6	-3,53	24	0	0	71,6	59,4	12,23	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,912	-0,195	271,59	273,54	265,36	269,02	-3,66	24	0	0	71,5	59,8	11,76	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,899	-0,188	261,18	263,11	255,21	258,82	-3,61	24	0	0	71,4	59,2	12,17	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,954	-0,185	258,67	260,57	252,78	256,36	-3,58	24	0	0	71,5	59,1	12,48	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,943	-0,185	247,04	248,94	241,32	244,92	-3,6	24	0	0	72	59	13,04	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,9	-0,182	248,94	250,76	243,19	246,71	-3,52	24	0	0	71,8	59,1	12,75	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,913	-0,178	252,82	254,56	247	250,44	-3,44	24	0	0	71,9	59,3	12,59	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,857	-0,173	248,51	250,18	242,72	246,06	-3,34	24	0	0	72,2	59,6	12,55	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,969	-0,184	236,96	238,76	231,37	234,88	-3,51	24	0	0	72,9	59,2	13,69	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,212	-0,208	235,49	237,48	229,63	233,51	-3,88	24	0	0	75,2	60,2	14,97	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,083	-0,199	237,66	239,57	231,91	235,59	-3,68	24	0	0	73,9	59,7	14,21	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,015	-0,188	236,51	238,41	230,96	234,63	-3,67	24	0	0	72,5	58,5	13,96	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,997	-0,188	236,62	238,5	231,12	234,75	-3,63	24	0	0	72,3	58,4	13,85	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,039	-0,189	232,85	234,78	227,38	231,05	-3,67	24	0	0	72,7	58,4	14,27	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,983	-0,183	241,53	243,38	235,92	239,48	-3,56	24	0	0	72,1	58,6	13,5	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,974	-0,188	245,66	247,52	239,94	243,56	-3,62	24	0	0	72,2	58,9	13,25	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,888	-0,176	253,94	255,69	248,08	251,49	-3,41	24	0	0	72	59,6	12,41	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,714	-0,163	237,59	239,13	232,08	235,24	-3,16	24	0	0	71,9	59,4	12,46	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,646	-0,148	225,81	227,27	220,7	223,69	-2,99	24	0	0	71	58,3	12,73	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,709	-0,086	235,88	236,67	230,53	232,29	-1,76	24	0	0	71,4	63,5	7,86	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,931	-0,025	196,99	197,23	192,56	193,31	-0,75	24	0	0	71,2	66,2	5,05	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,876	-0,025	171,39	171,61	167,5	168,24	-0,74	24	0	0	71,2	65,7	5,49	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,917	-0,027	173,55	173,8	169,64	170,4	-0,76	24	0	0	71,1	65,4	5,67	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,852	-0,023	169,41	169,66	165,61	166,36	-0,75	24	0	0	70,6	65,2	5,39	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,858	-0,029	165,93	166,22	162,33	163,14	-0,81	24	0	0	69,2	63,6	5,57	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,954	-0,042	177,19	177,56	173,13	174,1	-0,97	24	0	0	71,4	65,6	5,84	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,912	-0,031	174,63	174,94	170,66	171,47	-0,81	24	0	0	71,6	65,9	5,63	0,6	0,4	-
Итого:	75,567	0	7161,85	7206,39	6996,61	7084,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,567															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1956,937	182113,91	183447,06	177827,6	180310,54
23.04.2025	2032,504	189275,76	190653,45	184824,21	187395,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:36:09