

#118093#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.02.2025 по 09.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00120013	Показания прибора, Гкал 09.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 28.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	14,537	9,386	5.151
Количество тепловой энергии, система 2	13,503	5,92	7.583

Подпись исполнителя



#118091#

Отчёт за период с 28.02.2025 по 09.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 4759
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 1
Отчёт сформирован 11.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2025	-	1,103	0,024	149	147,85	147,02	146,4	0,62	24	0	0	53,4	46,1	7,32	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,905	0,021	148,31	147,35	146,47	145,94	0,53	24	0	0	51,3	45,2	6,04	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,681	0,021	140,61	139,81	139,09	138,57	0,52	24	0	0	48	43,3	4,73	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,614	0,013	149,47	148,81	147,9	147,5	0,4	24	0	0	47,2	43,2	4,04	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,332	0,006	149,29	148,94	147,92	147,78	0,14	24	0	0	43,5	41,3	2,21	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,266	0,005	149,24	148,93	147,94	147,76	0,18	24	0	0	42,2	40,5	1,74	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,347	0,001	149,8	149,52	148,39	148,26	0,13	24	0	0	44,2	41,8	2,3	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,391	0,003	150,51	150,22	149,01	148,89	0,12	24	0	0	45,5	42,9	2,58	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,349	0	150,91	150,72	149,4	149,37	0,03	24	0	0	45,4	43,1	2,3	0,7	0,7
Итого:	-	4,988	0,094	1337,14	1332,15	1323,14	1320,47	2,67	216	0	-	46,74	43,04	3,7	0,7	0,7

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
28.02.2025	9,386	1107,47	1096,18	1092,16	1085,34
09.03.2025	14,537	2594,66	2578,35	2564,03	2554,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#118092#

Отчёт за период с 28.02.2025 по 09.03.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 4760
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00120013
Номер системы 2
Отчёт сформирован 11.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.03.2025	-	0,844	0,393	26,65	18,27	26,17	18,03	8,14	24	0	0	65,7	48,4	17,3	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,875	0,414	27,26	18,39	26,73	18,15	8,58	24	0	0	65,8	48,6	17,21	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,773	0,306	29,21	22,7	28,65	22,44	6,21	24	0	0	65,9	49,8	16,17	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,859	0,349	35,01	27,78	34,29	27,49	6,8	24	0	0	66,2	51,3	14,88	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,892	0,379	35,26	27,4	34,56	27,14	7,42	24	0	0	66,1	51,3	14,8	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,854	0,353	34,77	27,34	34,05	27,09	6,96	24	0	0	65,9	51,3	14,59	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,846	0,353	34,45	27,12	33,75	26,88	6,87	24	0	0	65,9	51,3	14,64	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,807	0,326	33,25	26,45	32,57	26,21	6,36	24	0	0	65,9	51,2	14,74	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,833	0,349	33,28	26,02	32,63	25,78	6,85	24	0	0	65,9	51	14,83	0,7	0,7
Итого:	-	7,583	3,222	289,14	221,47	283,4	219,21	64,19	216	0	-	65,92	50,47	15,46	0,7	0,7

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
28.02.2025	5,92	209,1	155,81	204,92	154,04
09.03.2025	13,503	498,24	377,28	488,32	373,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения